

**Протокол заседания комиссии**

№ 31908477899/752-2

02.12.2019

АО «Тюменьэнерго», ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Предмет закупки:

Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Начальная (максимальная) цена договора: 325 015 418,84 руб. (цена с НДС)

**Состав комиссии:**

**Председатель комиссии:**

Мудрецов С.Б. – начальник ДЛиМТО АО «Тюменьэнерго».

**Заместитель Председателя комиссии:**

Чернявский Ю.А. – начальник ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго».

**Члены комиссии:**

Коростелева М.Э. – начальник отдела ОРИКИБ ДФ АО «Тюменьэнерго».

Дьяков А.В. – начальник ДЭиР АО «Тюменьэнерго».

Белобородов С.А. –начальник ДПО АО «Тюменьэнерго».

Шевелев И.О. – начальник отдела АКП АО «Тюменьэнерго».

**Секретарь комиссии:**

Марков И.В. – ведущий специалист ДЛиМТО АО «Тюменьэнерго».

**Сведения об участниках:**

№ п/п	Порядковый номер заявки на ЕЭТП ( <a href="https://rosseti.roseltorg.ru/">https://rosseti.roseltorg.ru/</a> ) в рамках проводимой процедуры	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	13.11.2019 16:02 (MSK)	ООО «УК ТРАНСФОРМАЦИЯ» ИНН/КПП 6673122194/668601001 Юридический адрес: 620012, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ Я66, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
2	3	14.11.2019 12:33 (MSK)	ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК» ИНН/КПП 5503055213/550301001 Юридический адрес: 644033, Российская Федерация, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ Ф.И.ТЮТЧЕВА, ДОМ 1, ОФИС 9	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
3	4	14.11.2019 10:34 (MSK)	ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7802536127/780201001 Юридический адрес: 194100, Российская Федерация, Г САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛЕСНОЙ, ДОМ 63, ЛИТЕР А, ОФИС 409	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

4	5	13.11.2019 16:45 (MSK)	ООО «МЭЩ» ИНН/КПП 7731286291/773101001 Юридический адрес: 121596, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ ГОРБУНОВА, ДОМ 12, КОРПУС 2,	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
5	6	13.11.2019 13:53 (MSK)	ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» ИНН/КПП 6630002336/668101001 Юридический адрес: 624200, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЛЕСНОЙ, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 6А	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
6	7	14.11.2019 10:26 (MSK)	ООО «ВОСТОКЭНЕРГО» ИНН/КПП 2508129512/250801001 Юридический адрес: 692930, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г НАХОДКА, УЛ БОКСИТОГОРСКАЯ, ДОМ 51, КВАРТИРА 67	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.
7	8	14.11.2019 11:34 (MSK)	ООО «СПЕЦЭНЕРГО» ИНН/КПП 3702015155/780401001 Юридический адрес: 195197, Российская Федерация, Г САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ МИНЕРАЛЬНАЯ, ДОМ 13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н	Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

#### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О переносе даты подведения итогов закупки.
2. Об отклонении заявок на участие в закупке.
3. О признании заявок участников соответствующими требованиям.
4. О проведении процедуры переторжки

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

1. Перенести дату подведения итогов закупки на 04.12.2019

2. Отклонить заявки следующих участников:

Наименование претендента	Обоснование принятого решения
<p style="text-align: center;">ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» ИНН/КПП 6630002336/668101001 Юридический адрес: 624200, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЛЕСНОЙ, ПР- КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 6А</p>	<p><b>На основании п. 3.3. (б) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме отклонить заявку участника.</b></p> <p>Техническое предложение участника не соответствует п. 1, 2 требований к участникам закупки (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) - Несоответствие технических характеристик предлагаемого оборудования и материалов, требованиям, установленным в документации о закупке в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не соответствует п. 1.13 Технического задания - не приложены протоколы испытания независимых испытательных центров на КРУ-35 кВ.</li><li>2. Не соответствует п. 9.7. Приложения 1 Технического задания – Участником указано значение 110 кВ остающегося напряжения при коммутационном импульсе не соответствующее значению «не более 106 кВ» по техническим требованиям заказчика.</li><li>3. Не соответствует п. 16.1. Приложения 1 Технического задания - Участником не указан заводской тип (марка) блочно-модульного здания.</li><li>4. Не соответствует п. 16.27. Приложения 1 Технического задания – Участником не приложено письмо по прокладке кабельной продукции внутри здания в соответствии с требованиями ПУЭ.</li><li>5. Не соответствует требованиям Приложения 1 Технического задания - в техническом предложении на поставку оборудования Участником не учтены требования примечаний к приложению №1 технического задания:<ul style="list-style-type: none"><li>- Технические характеристики оборудования, а также его конструктивные особенности должны соответствовать Приложению №1.1;</li><li>- На комплектующие ячеек КРУ (выключатели, трансформаторы тока, счётчики, индикаторы напряжения и т.д.), разъединители 35 кВ необходимо предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции.</li><li>- Габаритные и присоединительные размеры, конструктивные особенности, технические характеристики оборудования согласовываются дополнительно с Заказчиком до момента осуществления поставки.</li><li>- По всем неоговоренным характеристикам КРУ-35 кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003).</li></ul></li></ol>

Наименование претендента	Обоснование принятого решения
	<p>6. Не соответствует п.9.1. Приложения 2 Технического задания - Участником не указан тип производителя ограничителей перенапряжения.</p> <p>8. Не соответствует п.19.4.19; п. 19.4.20. Приложения 2 Технического задания - Участником не указаны требуемые данные по техническим характеристикам разъединителя.</p> <p>9. Не соответствует требованиям Приложения 2 Технического задания - в техническом предложении на поставку оборудования Участником не учтены требования примечаний к приложению №2 Технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технические характеристики оборудования, а также его конструктивные особенности должны соответствовать Приложению №2.1;</li> <li>- На комплектующие ячеек КРУ (выключатели, трансформаторы тока, счётчики, индикаторы напряжения и т.д.), разъединители необходимо предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции.</li> <li>- Габаритные и присоединительные размеры, конструктивные особенности, технические характеристики оборудования согласовываются дополнительно с Заказчиком до момента осуществления поставки.</li> <li>- По всем неоговоренным характеристикам КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003).</li> </ul> <p>10. Не соответствует п. 6.8.1 Приложения 3 Технического задания - Участником не указаны требуемые данные по стойкости выключателя при сквозных КЗ.</p> <p>11. Не соответствует п.8.2 Приложения 3 Технического задания - Участником не указан производитель ограничителей перенапряжения.</p> <p>12. Не соответствует требованиям Приложения 3 Технического задания - в техническом предложении на поставку оборудования Участником не исполнены требования примечания к приложению №3 технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Технические характеристики оборудования, а также его конструктивные особенности должны соответствовать Приложению №3.1;</li> <li>- На комплектующие ячеек КРУ (выключатели, трансформаторы тока, счётчики, индикаторы напряжения и т.д.), разъединители необходимо предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции.</li> <li>- Габаритные и присоединительные размеры, конструктивные особенности, технические характеристики оборудования согласовываются дополнительно с Заказчиком до момента осуществления поставки.</li> <li>- По всем неоговоренным характеристикам КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003).</li> </ul>

Наименование претендента	Обоснование принятого решения
	<p>13. Не соответствует требованиям Приложений 4, 5, 6 Технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участником заполнены не все позиции по характеристикам предлагаемого оборудования.</li> <li>- в Техническом предложении на поставку оборудования Участником не учтены требования примечаний к приложениям 4, 5, 6 технического задания.</li> </ul>
<p>ООО «СПЕЦЭНЕРГО» ИНН/КПП 3702015155/780401001 Юридический адрес: 195197, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ МИНЕРАЛЬНАЯ, ДОМ 13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н</p>	<p><b>На основании п. 3.3. (б) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме отклонить заявку участника:</b></p> <p>1. Не соответствует п. 8 требований к участникам закупки (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме), предоставленная справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов выдана ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок.</p>
<p>ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7802536127/780201001 Юридический адрес: 194100, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛЕСНОЙ, ДОМ 63, ЛИТЕР А, ОФИС 409</p>	<p><b>На основании п. 3.3. (б) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме отклонить заявку участника:</b></p> <p>Техническое предложение участника не соответствует п. 1, 2 требований к участникам закупки (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) - Несоответствие технических характеристик предлагаемого оборудования и материалов, требованиям, установленным в документации о закупке в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с п.4 Примечаний к приложениям 1, 2, 3 к Техническому заданию на поставку комплектных распределительных устройств (КРУ)-6(10-35 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго» Участник должен предоставить копии руководств по эксплуатации и технические описания на аналогичное предлагаемое оборудование. Участником предложены к поставке блочно-модульные здания производства ООО ПО «ВЭЛТА» при этом в составе заявки Участником не предоставлены заверенные копии руководств по эксплуатации и технические описания блочно-модульных зданий производства ООО ПО «ВЭЛТА».</li> <li>- в соответствии с п.5 Примечаний к приложениям 1, 2, 3 к Техническому заданию на поставку комплектных распределительных устройств (КРУ)-6(10-35 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго» Участник должен предоставить на комплектующие ячеек КРУ (выключатели, трансформаторы тока, счётчики, индикаторы напряжения и т.д.), разъединители 35 кВ - паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. Участником не предоставлены паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции счетчиков электрической энергии, устройств РЗА.</li> </ul>
<p>ООО «ВОСТОКЭНЕРГО» ИНН/КПП 2508129512/250801001 Юридический адрес: 692930, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г НАХОДКА, УЛ БОКСИТОГОРСКАЯ, ДОМ 51,</p>	<p><b>На основании п. 3.3. (б) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме отклонить заявку участника:</b></p> <p>Техническое предложение участника не соответствует п. 1, 2 требований к участникам закупки (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной</p>

Наименование претендента	Обоснование принятого решения
КВАРТИРА 67	<p>форме) - Несоответствие технических характеристик предлагаемого оборудования и материалов, требованиям, установленным в документации о закупке в том числе:</p> <p>- в соответствии с п.4 Примечаний к приложениям 1, 2, 3 к Техническому заданию на поставку комплектных распределительных устройств (КРУ)-6(10-35 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго» Участник должен предоставить копии руководств по эксплуатации и технические описания на аналогичное предлагаемое оборудование. Участником предложены к поставке блочно-модульные здания производства ООО ПО «ВЭЛТА» при этом в составе заявки Участником не предоставлены заверенные копии руководств по эксплуатации и технические описания блочно-модульных зданий производства ООО ПО «ВЭЛТА».</p> <p>- в соответствии с п.5 Примечаний к приложениям 1, 2, 3 к Техническому заданию на поставку комплектных распределительных устройств (КРУ)-6(10-35 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго» Участник должен предоставить на комплектующие ячеек КРУ (выключатели, трансформаторы тока, счётчики, индикаторы напряжения и т.д.), разъединители 35 кВ - паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. Участником не предоставлены паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции счетчиков электрической энергии, устройств РЗА.</p>

2. Признать заявки участников ООО «УК ТРАНСФОРМАЦИЯ», ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК», ООО «МЭЦ» соответствующими требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и приложением № 3 («Требования к участникам закупки. Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ») к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

3. На основании п. 3.10 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме провести процедуру переторжки. К процедуре переторжки допущены ООО «УК ТРАНСФОРМАЦИЯ», ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК», ООО «МЭЦ». Секретарю комиссии объявить на ЕЭТП (<https://rosseti.roseltorg.ru/>) очную процедуру переторжки, шаг переторжки установить в размере 0,15 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Участникам процедуры переторжки в подтверждение своих предложений с измененной ценой необходимо разместить на ЕЭТП (<https://rosseti.roseltorg.ru/>) следующие документы: письмо о подаче оферты.

**Результаты голосования комиссии:**


«За» 6 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 0 члена комиссии

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_



И.В. Марков