

Вопрос: [Исправить ответ]

Машанова Елена Александровна (ООО УПК "Армаком") 21.10.2014 10:30

[Выгрузить]

Здравствуйтесь! Необходимы уточнения на следующие позиции:

п/п №4 - Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду25 - Давление?

п/п №8, 9, 10 - Кран шаровый муфтовый 11627п Ду32, Ду40 и Ду50 - среда вода или газ?

п/п №14 - Кран шаровый Ду80 Ру16 нж кор ст - корпус сталь или нержавейка? Присоединение?

п/п №163 - Фланец Ду50-150 - Конкретизируйте по диаметрам, давлению и количеству на каждый диаметр.

Ответ в ниже размещенной служебной записке



ФИЛИАЛ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
СУРГУТСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

СЛУЖБА ЛОГИСТИКИ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

« 24 » 10 / 2014 г.
№ 72/24/1110
На № _____ от _____ 20__ г.

Начальнику группы СЛМТО
ГДнОКЗ

А. Н. Кочержинскому

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Об уточнении информации

Уважаемый Алексей Николаевич!

На запрос об уточнении технических характеристик по поставке сантехнических материалов сообщаем:

1. В позиции 4 давление должно быть 40 бар.
2. В позициях 8, 9, 10 среда – вода.
3. Позиция 14: корпус нержавеющей, присоединение – фланец.
4. Позиция № 163: Фланцы ДУ-50-4шт., ДУ-80 2шт., ДУ-100 2шт., и ДУ-150 2шт. на давление до 16 кгс/см².

Начальник

С. А. Бухаров

Кушнаренок Е. С.,
(3462) 77-35-92



Система управления ОАО «Тюменьэнерго» работает в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001