

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нефтеюганск

« _____ » _____ 201__ г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (в случае заключения Договора по результатам регламентированной закупочной процедуры указать: по результатам _____, объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного в _____ по адресу _____ (№ _____), на основании протокола № _____ от _____,) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ о выполнении проектных, изыскательских и других работ по настоящему Договору, оформленный в установленном порядке;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период исполнения обязательств по Договору;

Документация – проектная и рабочая документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Календарный план – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость отдельных этапов работ;

Объект – ПС 110/35/6 «КНС-18», расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, Мамонтовское месторождение. Свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ №301671 от 19 сентября 2011 года.

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Работы – проектные, изыскательские и другие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Субподрядчик – юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения;

Задание на проектирование – задание на проектирование Объекта, документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации, к выполняемым работам, приложение № 1 к настоящему Договору.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Цена Договора – сумма, подлежащая выплате Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по реконструкции ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ - разработанную техническую документацию (далее – документация) и оплатить их.

2.2. Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Содержание, сроки выполнения работ, а также стоимость выполнения отдельных этапов работ по Договору определяются Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п.2.1. Договора на основании Свидетельств(а) о допуске к видам работ, связанным с выполнением Договора, № _____ от _____, выдаваемых(ого) саморегулируемой организацией.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Протокола о результатах _____ № _____ от _____ (приложение № 5 к настоящему Договору), представлена в Сводной смете (приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет(.....) рублей копеек, кроме того НДС 18% в сумме (.....) рублей копеек. **Всего с НДС (18%):** (.....) рублей копеек.

3.2. Заказчик производит полную оплату стоимости работ по Договору после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации (в том числе положительного заключения сметной документации по пункту 5.1.9. Договора) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору и счета – фактуры.

3.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный в соответствии с положениями ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору). В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.5. При оформлении счета-фактуры Подрядчик указывает следующее:

- в строке «ИНН/КПП покупателя: 8602060185 / 861902001»

3.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика,

ПАСОВАНО
ПОДПИСАНО
КОМПЕТЕНТНОЙ КОМИССИЕЙ
АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

указанный в разделе 16 настоящего Договора, либо иным способом по согласованию Сторон.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Изменение стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, возможно только по согласованию Сторон и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.9. В случае, если стоимость проектных работ по утвержденной проектно – сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

4.Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ должны соответствовать показателям инвестиционной программы по Объекту, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

4.2.1. Подрядчик в день завершения работ по каждому из этапов согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору), направляет Заказчику накладную с приложением документации, разработанной в соответствии с требованиями, изложенными в задании на проектирование (приложение №1 к настоящему договору).. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметная документация предоставляется в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом формате, совместимом с программой «ГРАНД СМЕТА».

4.2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения документации рассматривает полученную документацию, и направляет в адрес Подрядчика письмо о согласовании документации либо письменные Замечания (в случае обнаружения некачественно выполненных работ), с указанием обнаруженных недостатков, для устранения замечаний Подрядчиком.

4.3. Основаниями для направления Подрядчику письменных замечаний является, в том числе, несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, технической политике АО «Тюменьэнерго», требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, техническому заданию (приложение №1 к настоящему Договору).

4.4. Для ускорения документооборота между Сторонами замечания Заказчика и другие документы могут передаваться Сторонами друг другу с помощью электронно – технической связи (факсы, телетайпы, модемы, телексы, электронная почта и т.п.) с последующим направлением оригиналов документов в сроки, предусмотренные настоящим Договором или действующим законодательством РФ.

4.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы по замечаниям Заказчика.

4.6. Подрядчик в день получения письма от Заказчика о согласовании документации без замечаний и выполнения работ, предусмотренных Календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору) направляет Заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи – приемки выполненных работ.

4.7. Датой выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных каждым из этапов Календарного плана (приложение №2 к настоящему Договору), является дата подписания Заказчиком соответствующего письма, указанного в п.4.2.2 Договора). Датой исполнения всех обязательств Подрядчика, предусмотренных п. 2.1. Договора и Календарным планом, является дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, после получения положительного заключения Государственной по выполненной проектной и изыскательской документации, положительного заключения сметной документации и устранения замечаний Заказчика.

4.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

5.1.2. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования капитального строительства и реконструкции электросетевых объектов АО «Тюменьэнерго», основными нормативно-техническими документами, определяющими требования к проекту, указанными в Задании на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ по каждому этапу (согласно п.4.2.1 Договора); при выполнении всех работ, предусмотренных Календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), передать Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ.

5.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.5. Согласовывать документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, другими согласующими организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

5.1.7. Выполнить весь комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства/реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов, проекта планировки территории, проекта межевания территории) с заключением Договоров аренды земельного участка (на период реконструкции, на период эксплуатации) от имени Заказчика на основании выданной им доверенности.

5.1.8. Получить положительное заключение Государственной экспертизы выполненной проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5.1.9. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции (на стадии рабочей документации) в федеральном государственном учреждении, подведомственном Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

5.1.10. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям согласующих организаций и Государственной экспертизы, при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ. Проведение повторной Государственной экспертизы проводится Подрядчиком за свой счет.

5.1.11. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

5.1.12. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

5.1.13. В течение 3 (трех) лет с даты исполнения договора за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.

5.1.14. В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.»(приложение № 4 к настоящему Договору).

5.1.15. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергосбережения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

5.1.16. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.1.17. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

5.1.18. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о намечаемом к строительству реконструкции объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомился со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

5.1.19. В составе Проекта организации строительства разработать Техническое

задание на строительство/реконструкцию/комплексное техническое перевооружение проектируемого объекта с указанием полного перечня аттестованного оборудования и материалов в соответствии с Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети», для выполнения работ и описания основного объема работ.

5.1.20. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за реконструкцией Объекта по отдельному договору.

5.1.21. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Подрядчику полную стоимость работ по Договору после завершения всех работ в том числе и в случае досрочной сдачи (по согласованию с Заказчиком) результатов работ по Договору.

5.3.2. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

5.3.3. По запросу Подрядчика оформлять и выдавать доверенность на выполнение работ, указанных в п.5.1.7 настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности и (или) необходимости дальнейшего финансирования работ по Договору, выполнения работ с отступлением от календарного плана, не соответствия качества выполненных работ требованиям ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при проектировании» в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Вносить изменения в задание на проектирование (приложение №1 к настоящему Договору) без увеличения стоимости работ по Договору, при условии, если дополнительные работы, вызванные этими изменениями, не превышают десяти процентов от стоимости работ, указанной в сводной смете (приложение №3 к настоящему Договору), и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

5.4.3. Вносить в Задание на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору) и техническую документацию изменения и дополнения, не противоречащие условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. При этом изменения и дополнения предоставляются Заказчиком в письменной форме и оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.4.4. Получать от Подрядчика на любом этапе выполнения работ информацию о ходе ее выполнения.

6. Ответственность Сторон*

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии заданию на проектирование (приложение № 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов.

6.3. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

6.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Подрядчика, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика.

6.6. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе расторжении договора в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости невыполненных/ненадлежащим образом выполненных работ. При этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа из стоимости надлежаще выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате. Либо, Заказчик вправе уменьшить на сумму штрафа стоимость ненадлежаще выполненного этапа работ, согласно Календарному плану (приложение № 2 к настоящему Договору).

6.7. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе взыскать с Подрядчика:

за несоблюдение Подрядчиком срока отдельного этапа работ – пени в размере 3 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,5 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения замечаний в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных замечаний – пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению замечаний за каждый день просрочки.

6.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он

* допускается увеличение размеров неустоек, предусмотренных настоящим разделом

немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

6.9. Убытки, понесённые Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

(если Подрядчик является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети») Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признаётся письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был

нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

8.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации:

- а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- д) природные явления стихийного характера.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

8.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

8.7. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные и принятые работы должны быть оплачены.

9. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

9.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

9.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

9.4. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего договора по любым основаниям.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

10.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

10.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11. Антикоррупционная политика

11.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии АО «Тюменьэнерго» антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго» при взаимодействии с Подрядчиком ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

11.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик и АО «Тюменьэнерго», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и АО «Тюменьэнерго», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Подрядчик и АО «Тюменьэнерго» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и АО «Тюменьэнерго»).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик или АО «Тюменьэнерго»), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и АО «Тюменьэнерго».

11.4. В случае возникновения у Подрядчика и АО «Тюменьэнерго» подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.1, п. 11.2 и п.11.3 настоящего раздела Договора Подрядчик и/или АО «Тюменьэнерго» обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или АО «Тюменьэнерго» имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или АО «Тюменьэнерго» обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений п. 11.1 и п. 11.2 настоящего раздела Договора Подрядчиком и/или АО «Тюменьэнерго», его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком и/или АО «Тюменьэнерго» обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в п. 11.1 и п. 11.2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.3 настоящего раздела Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «Россети» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед ПАО «Россети» руководством страны.

12. Изменение, прекращение и расторжение Договора

12.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Упущенная выгода при этом не возмещается.

12.3. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления. Затраты Подрядчика, понесенные после получения уведомления Заказчика о приостановлении работ возмещению не подлежат.

12.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации разработанной на условиях настоящего Договора.

12.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

12.6. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

12.7. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

13. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

13.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____ руб. (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего Договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документации.

Заказчик вправе возвратить Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех обязательств по Договору, в течение 30 дней после подписания Сторонами актов выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг).

В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе (по своему выбору):

- а) не возвращать Подрядчику финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения);
- б) удержать из суммы финансового обеспечения расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также расходы на возмещение причиненных убытков.

При невозвращении либо возвращении Подрядчику (иное наименование контрагента по договору) финансового обеспечения (как полностью, так и частично) положения ст. ст. 317.1, 395 ГК РФ в отношении Заказчика (иное наименование Общества по договору) не применяются.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об удержании из суммы финансового обеспечения расходов, предусмотренных в п.п «б» п. 13.1. Договора, либо всего финансового обеспечения (оставшейся суммы финансового обеспечения). В уведомлении должны быть указаны факты нарушения договорных обязательств Подрядчиком; размер и расчет размера штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, расходов на возмещение причиненных убытков, подлежащих удержанию из финансового обеспечения (если удержание производится на основании п.п.«б» п. 13.1. Договора), либо общий размер суммы финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения) (если удержание производится на основании п.п.«а» п. 13.1. Договора).

При неполучении Подрядчиком уведомления (в том числе по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего) обязанность Заказчика по направлению уведомления будет считаться исполненной с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи, и т.п.

14. Особые условия

14.1. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить

права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

14.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

б) обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

14.4.1. В случае невыполнения графика работ (ремонтов, техобслуживания, диагностики, капитального строительства) по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

- контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

- при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказать от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

14.5. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они: 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2) доставлены курьером с распиской в получении; 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

14.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

14.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

14.8. На отношения сторон по возврату финансового обеспечения, а также по оплате работ (услуг/товаров) положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются.

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.11. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14.12. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Приложения к договору

15.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.

15.2. Приложение № 2 – Календарный план.

15.3. Приложение № 3 – Сводная смета.

15.4. Приложение № 4 – Копия Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

15.5. Приложение № 5 – Копия Протокола

16. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
АО «Тюменьэнерго»

Подрядчик:
«_____»

Телефон: _____

Факс: _____

(наименование должности)

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

МП

(наименование должности)

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

МП

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕОТЕОГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ, ОПУ».

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

2.1. Нормативные акты федерального уровня:

2.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

2.1.2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

2.1.3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

2.1.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

2.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.1.6. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

2.1.7. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

2.1.8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

2.1.9. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

2.1.10. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

2.1.11. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

2.1.12. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

2.1.13. Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

2.1.14. Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

2.1.15. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

2.1.16. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция).

2.1.17. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.1.18. ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2. Огласлевые НТД:

2.2.1. Правила по охране при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.

2.2.2. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.04.2014 №155н;

2.2.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

2.2.4. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях (РД 153-34.0-20.262-2002).

2.2.5. Правила устройства электроустановок (действующее издание);

2.2.6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

2.2.7. Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

2.2.8. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

2.2.9. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

2.2.10. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

2.2.11. ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

2.2.12. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

2.2.13. ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.

2.2.14. ГОСТ Р 50571.4.44-2011. Ч 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех.

2.2.15. ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний.

2.2.16. СО 34.21.122.2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Минэнерго России.

2.2.17. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

2.2.18. ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

2.2.19. ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные.

2.2.20. РД 153-34.3-35.125-99. Руководство по защите электрических сетей 6-1150кВ от грозовых и внутренних перенапряжений.

2.2.21. Методические указания по применению ограничителей перенапряжений в электрических сетях 110-750кВ. Энергосетьпроект. 2000г.

2.2.22. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №288.

2.3. ОРД и НТД ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:

2.3.1. «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в

«электросетевом комплексе» (введено решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 30.12.2013 № 26/13)

2.3.2. Регламент управления аварийным запасом АО «Тюменьэнерго». РЕ-ИА-40.13.11.130-2-27-03-2014.

2.3.3. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения». СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

2.3.4. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2011 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ»;

2.3.5. Стандарт организации ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВНПБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;

2.3.6. Стандарт организации ОАО «Россети» СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования»;

2.3.7. Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства, утвержденные распоряжением ОАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р;

2.3.8. Стандарт. «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго». СТ-ИА-40.13.11-06-2014;

2.3.9. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации»;

2.3.10. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2006 года №57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики»;

2.3.11. Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями». СТО 56947007-29.240.034-2008;

2.3.12. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.180.01.116-2012 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов»;

2.3.13. Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

2.3.14. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем». СТО 59012820.29.240.007-2008;

2.3.15. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования». СТО 59012820.29.240.001-2011;

2.3.16. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750кВ». СТО 56947007-29.130.15.114-2012;

2.3.17. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов» СТО 56947007-29.240.043-2010;

2.3.18. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»

СТО 2056947007-29.240.044-2010;

2.3.19. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов» СТО 56947007-29.240.043-2010;

2.3.20. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы проектирования систем ВЧ связи» СТО 56947007-33.060.40.108-2011;

2.3.21. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

2.3.22. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

2.3.23. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ППС для целей диспетчерского и технологического управления»;

2.3.24. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35кВ и выше» СТО 5697007-33.180.10.172-2014.

2.3.25. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35кВ и выше» СТО 5697007-33.180.10.172-2014.

2.3.26. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКШ и ОКГТ» СТО 566947007-33.180.10.171-2014.

2.3.27. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия» СТО 56947007-33.180.10.175-2014.

2.3.28. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи» СТО 56947007-33.180.10.176-2014;

2.3.29. Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации. технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

2.3.30. Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем»;

2.3.31. Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ. МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

2.3.32. Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

2.3.33. Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

2.3.34. Технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами к дополнительному соглашению № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

2.3.35. Приложение 4 к настоящему Заданию на проектирование «Технические требования по оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны»;

2.3.36. Приложение 3 к настоящему Заданию на проектирование «Требования к содержанию раздела «Эффективность инвестиций»;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

3.1. Вид строительства: комплексная реконструкция;

3.3. Этапы разработки документации:

I этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, филиалом АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети и другими участниками строительства (владельцами пересекаемых объектов) основных технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту;

II этап - разработка, согласование, получение подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

III этап - разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. В части реконструкции ПС 110/35/6 кВ «КНС-18»

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
Место расположения объекта	Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район
Номинальные напряжения	ВН – 110 кВ, СН-35 кВ, НН – 6 кВ.
Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)	Конструктивное исполнение подстанции – КТПБ-110 кВ. Завод-изготовитель выбрать на стадии проектирования, предварительно согласовав с заказчиком. • РУ 35 - в модульном здании КРУМ 35 кВ.
Тип схемы каждого РУ	• ОРУ 110 кВ – выполнить по схеме «110-4Н» (два блока с выключателями и неавтоматической ремонтной перемычкой со стороны линии). • КРУМ 35 - выполнить по схеме «35-9» (одна рабочая секционированная выключателем система шин).
Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ	• ОРУ 110 - предполагает блочное конструктивное исполнение КТПБ-110-4Н, состоящее из 2 выключателей, размещенных в цехах трансформаторов и неавтоматический перемычки со стороны линий. • КРУМ 35 - состоит из двух вводных ячеек, двух секционных ячеек (выключатель и разъединитель), 4-х ячеек отходящих линий, двух ячеек ТН. • ОРУ 6 - состоит из двух токопроводов с подключенными к ним трансформаторами собственных нужд. Предусмотреть подключение трансформаторов собственных нужд через разъединители 6 кВ.
Количество	• ОРУ 110 кВ - не требуются.

СОГЛАСОВАНО
 СЕКРЕТАРЬ КОМПЕТЕНЦИОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ КОМИССИИ
 ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
 НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
резервных ячеек по каждому РУ	<ul style="list-style-type: none"> • КРУМ 35 кВ - предусмотреть две резервные ячейки 35 кВ.
Тип и привод выключателей каждого РУ	<ul style="list-style-type: none"> • ОРУ 110 кВ - предусмотреть баковые элегазовые выключатели с нижним значением рабочей температуры -60°C, укомплектованного пружинно-моторным приводом и встроенными трансформаторами тока. • КРУМ 35 - оснастить вакуумными выключателями с пружинным приводом.
Тип и привод разъединителей РУ	<ul style="list-style-type: none"> • ОРУ 110 кВ - тип разъединителей с моторными приводами главных и заземляющих ножей, фарфоровой опорной изоляцией определить проектом. • ОРУ 35 кВ- тип разъединителей с моторными приводами главных и заземляющих ножей, фарфоровой изоляцией определить проектом, расположенные на консолях КРУМ-35. • ОРУ 6 кВ - тип разъединителей с моторными приводами главных и заземляющих ножей, фарфоровой изоляцией определить проектом. • Лакокрасочное покрытие рам разъединителей и блоков под ними выполнить методом горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89, либо двухкомпонентной окраской. • Тип разъединителей предварительно согласовать с Заказчиком.
Тип трансформаторов напряжения каждого РУ	<ul style="list-style-type: none"> • ОРУ 110 кВ - элегазовые трансформаторы напряжения (класс точности определить проектом). • КРУМ 35 кВ - предусмотреть антирезонансные трансформаторы напряжения с масляной изоляцией, компенсационная обмотка которых не имеет внешних выводов.
Тип трансформаторов тока каждого РУ	<ul style="list-style-type: none"> • ОРУ 110 кВ - Необходимость установки трансформаторов тока (класс точности, количество вторичных обмоток) определить проектом. Трансформаторы тока предусмотреть с элегазовой изоляцией. • КРУМ 35 кВ - Необходимость установки трансформаторов тока (класс точности, количество вторичных обмоток) определить проектом. Трансформаторы тока предусмотреть с литой изоляцией.
Общеподстанционный пункт управления.	<ul style="list-style-type: none"> • ОПУ предусмотреть в каркасном здании с двухскатной кровлей и высотой конька не менее 2 м, с оснащением оконными блоками для естественного освещения. • Предусмотреть самозанимающиеся замки с возможностью открытия с внутренней стороны. • Предусмотреть установку датчиков обнаружения пожара и несанкционированного доступа с выводом на звуковую сигнализацию и в систему телемеханики. • Для обогрева ОПУ предусмотреть инфракрасные отопительные панели СТЕП с системой автоматического регулирования температуры и передачи температуры ОПУ в систему ОИК АСДУ, защищаемые автоматическими выключателями. Датчики температуры воздуха в помещениях установить на высоте 1м относительно пола. • Предусмотреть комнату связи, с установкой в ней сплит-системы и антистатического покрытия пола. • Предусмотреть сплит-системы для зала РЗА, антистатическое покрытие в помещении панелей микропроцессорных устройств. Расстановку панелей выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. • Проектом предусмотреть в кабельном полуэтаже два входа, монтаж кабельных поддерживающих полок с возможностью сквозного перехода в полуэтаже.

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	<ul style="list-style-type: none"> • Предусмотреть устройство обогрева кровли с целью устранения снежных сугробов. мощность обогрева определить проектом. стропильную систему выполнить без применения деревянной обрешетки (металлический профиль). • Предусмотреть организацию снегоостановных планок на кровле над лестничным маршем и лестничной площадкой главного входа в ОПУ от возможного схода снежной лавины с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала. • Конструкции для крепления ливневых лотков (стоков) выполнить усиленными по всему периметру здания с целью исключения срыва их лавинным сходом снега с кровли или установить усиленные снегоостановные планки по всей карнизной части кровли. Предусмотреть обогрев ливневых лотков (водосточных труб). • Предусмотреть защитные козырьки наружных блоков кондиционирования от воздействия дождя и схода снежной лавины. • Обеспечить достаточное проветривание чердачного помещения предоставить расчет. • Предусмотреть необходимую бытовую технику, а также мебель и инвентарь: <ul style="list-style-type: none"> ❖ шкаф для документов – 2 шт.; ❖ вешалка напольная – 1 шт.; ❖ стол компьютерный угловой с тумбой – 1 шт.; ❖ стол письменный с тумбой – 1 шт.; ❖ кресло компьютерное – 1 шт.; ❖ стул офисный – 3 шт.; ❖ жалюзи вертикальные 1,60*1,20 – 12 шт.; ❖ светильник настольный – 1 шт.; ❖ телефон – 2 шт.; ❖ радиотелефон дальнего действия – 1 шт.; ❖ агрегат для уборки снега – 1 шт.; ❖ бензокоса – 1 шт.; ❖ канистра для бензина (20 л.) – 2 шт.; ❖ фонарь светодиодный большой – 1 шт.; ❖ бинокль – 1 шт.; ❖ лыжи – 2 пары; ❖ папка-регистратор – 30 шт.; ❖ папка на 20 файлов – 20 шт.; ❖ набор настольный канцелярский – 1 шт.; ❖ лопата снеговая – 3 шт.; ❖ лопата штыковая – 3 шт.; ❖ лопата подборная – 3 шт.; ❖ лом – 2 шт.; ❖ топор – 2 шт.; ❖ грабли – 2 шт.; ❖ метла – 2 шт.; ❖ замок навесной – 10 шт.; ❖ корзина для мусора – 2 шт.; ❖ комплект противопожарный (стенд с ведром, багром, топором, емкостью для песка) – 1 комплект; ❖ ящик с песком и лопатой (для силовых трансформаторов) – 2

СОГЛАСОВАНО
 СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО-
 НЕФТЕОГАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 СЕТИ»

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	комплекта.
КРУМ-35	<ul style="list-style-type: none"> • КРУМ 35 - предусмотреть в блочно-модульном здании, оснащенного самозапирающимися замками с возможностью открытия с внутренней стороны. • Предусмотреть организацию измерений, расчетного и контрольного учета электроэнергии и установку датчиков несанкционированного доступа с выводом на звуковую сигнализацию и в систему телемеханики. • Расстановку шкафов выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Проектом предусмотреть закрытый кабельный полужтаж КРУМ с монтажом кабельных каналов (полок) для кабельных линий. • Предусмотреть установку датчиков обнаружения пожара и несанкционированного доступа с выводом на звуковую сигнализацию и в систему телемеханики. • Обеспечить на лицевой стороне ячеек 35 кВ надписей и маркировки переключающих устройств РЗА в соответствии с требованиями п.1.32 ПТЭЭС. • Предусмотреть включение в аварийный запас основных запасных частей (изоляторы, делители напряжения, указателей напряжения и тестовые контроллеры к ним, концевые выключатели, электромагниты и т.д.). • Для обогрева КРУМ 35 предусмотреть инфракрасные отопительные панели СТЕП с системой автоматического регулирования температуры, защищаемые автоматическими выключателями. • Предусмотреть блокировку работы приточно-вытяжной вентиляции в случае аварийного срабатывания пожарной сигнализации. • Рассмотреть возможность применения обогрева кровли с целью устранения снежных сугробов. Конструкции для крепления ливневых лотков (стоков) выполнить усиленными и по всему периметру здания с целью исключения срыва их лавинным сходом снега с кровли.
Ошиновка	<p>Расчет ошиновки предусмотреть проектом, с учетом перспективного развития схемы сети.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОРУ 110 кВ - ошиновку предусмотреть преимущественно жесткой с элементами гибкой. Расцветку фаз жесткой ошиновки выполнить в виде термоусаживаемой изоляции. • ОРУ 35 кВ – шинные мосты 35 кВ силовых трансформаторов выполнить гибкой ошиновкой • Шинные мосты 6 кВ от силовых трансформаторов, выполнить пофазными токопроводами в литой изоляции.
Количество и мощность силовых трансформаторов	<ul style="list-style-type: none"> • Замена силовых трансформаторов не требуется. • Предусмотреть замену заземляющего ножа, установленного в нейтрали трансформатора.
Тип, количество и мощность средств компенсации емкостных токов замыкания на землю	Необходимость компенсации определить проектом.
Тип, количество и мощность средств	Не требуется.

СОГЛАСОВАНО
 СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 ФИЛИАЛА АО «ТОМЬЭНЕРГО-
 НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 СЕТИ»

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
компенсации реактивной мощности (СКРМ)	
Система собственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> • Предусмотреть установку герметичных трансформаторов собственных нужд (мощность определить проектом) с подключением через ячейки КРУ, оснащенных выключателями. • Трансформаторы собственных нужд предусмотреть в количестве 2 шт. с группой соединения Y/Yn-0. • Схему на стороне 0,4 кВ определить проектной документацией на базе выкатных вводных и втычных фидерных автоматов с АВР-0,4 • Предусмотреть кольца шин питания разъединителей, питания РПН, автоматики охлаждения силовых трансформаторов, обогрева завода пружин, освещения, узла связи. Предусмотреть автоматику обогрева приводов и полюсов выключателей, шкафов наружной установки, приводов разъединителей. В схемах колец учесть рубильники, обеспечивающие видимый разрыв цепи. • Шкафы наружной установки ОРУ 6, 35, 110 кВ оборудовать терморегуляторами, конвекционными обогревателями (HG 140 или аналогами).
Система оперативного тока (СОПТ)	<ul style="list-style-type: none"> • Оперативный ток принять постоянным 220 В с установкой зарядно-выпрямительных устройств. • Аккумуляторные батареи должны быть необслуживаемыми на весь период эксплуатации. Количество аккумуляторных батарей - 2 шт. • Емкость и количество элементов герметизированной аккумуляторной батареи с фронтальным расположением бортов, принять, согласно проектному расчету. • Выполнить расчет токов короткого замыкания в сети постоянного тока, выбор и обоснование устанавливаемой коммутационной аппаратуры СОПТ. • Зарядно-выпрямительные устройства выполнить на IGBT-транзисторах, сроком службы не менее 25 лет и предусмотреть со следующими параметрами: коэффициент пульсации выходного напряжения и тока на активную нагрузку не более 0,2 %, коэффициент мощности в номинальном режиме не менее 0,9. • СОПТ выполнить с использованием в качестве защитных аппаратов-автоматические выключатели. Предусмотреть на СОПТ устройства сигнализации и контроля с подключением в систему ГМ, выполняющие следующие функции: <ul style="list-style-type: none"> - регистрацию аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий в СОПТ; - регистрацию аналоговых величин нормального режима с дискретностью не более 1с; - контроля напряжения на шинах постоянного тока и выдача сигнала о его повышении или понижении; - контроля уровня пульсаций напряжения на секции и выдачу сигнала при увеличении; - контроля АБ и зарядно-подзарядных агрегатов; - контроля сопротивления изоляции цепей оперативного тока; - автоматизированного поиска замыкания на землю в сети постоянного тока; - определения поврежденного (замыкание на землю) участка;

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	<p>- контроля аварийного отключения любого автоматического выключателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требования, предъявляемые к системе оперативного постоянного тока (СОПТ): <p>- обеспечить сохранение в работе не менее одного устройства РЗА от всех видов повреждений на защищаемом присоединении 110 кВ и отключение любого выключателя 110 кВ при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточении любой секции СОПТ;</p> <p>- обеспечить селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в ее цепях и отстройку от максимальной нагрузки;</p> <p>- обеспечить при повреждениях в СОПТ сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗА, подключенных к неповрежденным присоединениям ЦТП;</p> <p>- обеспечить установку индивидуальных автоматических выключателей цепей управления, релейной защиты и автоматики в отдельных шкафах (панелях) питания оперативным током с разделением по секциям СОПТ оперативных цепей микропроцессорных терминалов и цепей управления коммутационными аппаратами, выходящих за пределы ОПУ;</p> <p>- при выборе аккумуляторных батарей подтверждать возможность выдачи максимального расчетного токового тока СОПТ после 2-часового разряда током нагрузки при потере собственных нужд ПС;</p> <p>- обеспечить питание всех устройств АСУ ТП, ТМ от гарантированного источника питания ПС, без снижения функциональной надежности при пропадании питания собственных нужд подстанции в течение времени работы СОПТ и установку автоматических выключателей для защиты цепей питания непосредственных потребителей (устройства РЗА, цепи управления выключателями и т.п.). Исключить применения автономных источников бесперебойного питания для устройств РЗА, АСУ ТП и ТМ.</p>
Кабельная продукция	<ul style="list-style-type: none"> • Кабельную продукцию применить с изоляцией не распространяющей горение. • Предусмотреть силовые кабельные линии 6 и 35 кВ (при необходимости) с изоляцией из сшитого полиэтилена. Прокладку вразрез резервирующих силовых кабелей предусмотреть в разных кабельных каналах и лотках или с использованием перегородок не поддерживающих горение. Прокладку кабельной продукции вне лотков и кабельных каналов предусмотреть в заземляемом металлорукаве (места и способ заземления экранов (брони) кабелей указать в проектной документации). • Предусмотреть обработку всей проложенной кабельной продукции (силовых и контрольных), в том числе симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи, огнезащитным составом. • Выполнить расчет кабельной продукции по допустимой нагрузке, падению напряжения и термической стойкости к токам К.З. и проверку по условиям невозгорания, согласно методике циркуляра № 11-02-98(Э). • Прокладку силовых кабелей по конструкциям, в каналах и лотках следует предусматривать однопучковой, а контрольных кабелей пучковой или пучками максимальным размером в диаметре не более 100 мм или

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	<p>в отдельных ячейках специальных кабельных конструкций размером 100х100 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечить прокладку резервных цепей питания и управления присоединений 110 кВ и выше в разных кабелях и их прохождения по географически разным трассам. • Обеспечить прокладку контрольных и силовых кабелей с соблюдением расстояния по вертикали и горизонтали в соответствии с требованиями таб. 2.3.1 ПУЭ, прокладку контрольных кабелей в лотках при соблюдении требований, указанных в п.2.3.124 ПУЭ. • При прокладке силовых кабелей 6 кВ и выше рядом с прокладываемыми в наземных кабельных лотках контрольными кабелями обеспечить соблюдение расстояния не менее 1.2 метра между ними и наличия огнезащитного покрытия контрольных кабелей. • Заходы контрольных кабелей в РУ-6 кВ и выше, питающих оперативные цепи управления, РЗА и сигнализации, выполнять по разным кабельным лоткам с соблюдением условий, исключающих одновременное повреждение основного и резервного питания этих цепей в случае пожара. • Во всех кабельных сооружениях обеспечить запас места для дополнительной прокладки кабелей порядка 15% от количества, предусмотренного на расчетный период. • Обеспечить разделение основных и резервных защит (либо два комплекта защит) по цепям переменного тока и напряжения, по цепям оперативного тока и исполнительным цепям путем размещения их в разных кабелях, а также по разным трассам.
Освещение объекта	<ul style="list-style-type: none"> • Наружное и охранное (периметральное) освещение ПС выполнить с применением светодиодных прожекторов. Применить распаячные коробки взрывозащищенного исполнения на ОРУ. Предусмотреть автоматику наружного освещения. Для освещения помещения ОПУ, подэтажа ОПУ, КРУМ 35 кВ предусмотреть светодиодные светильники. • Предусмотреть аварийное освещение КРУМ 35 и ОПУ с автоматическим включением при исчезновении рабочего освещения, запитанного от щита постоянного тока с применением светодиодных светильников. • Выполнить монтаж двухстороннего управления рабочим освещением в помещениях ОПУ, КРУМ 35 имеющих два выхода.
Кабельные каналы, лотки	<ul style="list-style-type: none"> • Кабельные каналы выполнить в наземных лотках с пределом огнестойкости не менее REI 45, не имеющих разрывов, из металлоконструкций на стойках со съёмными асбоцементными плитами, нижние плиты толщиной не менее 10 мм, а верхние - не менее 20 мм с раздельной прокладкой силовых, контрольных и взаиморезервирующих кабелей. Прокладку кабельной канализации от наземных кабельных каналов до оборудования выполнить в оцинкованных подвесных кабельных лотках, закрепленных по конструкции оборудования. • Наземные кабельные лотки ОРУ должны иметь огнестойкое уплотнение в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в эти лотки, а также в местах разветвления на территории ОРУ. Несгораемые уплотнения (пояса) должны выполняться в кабельных каналах в местах их прохода из одного помещения в другое, в местах ввода в здания ОПУ

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
<p>Маслоприемные устройства, маслоборники</p>	<p>(ЗРУ) с огнестойкостью и толщиной проходимой стены, а также в местах разветвления канала и через каждые 50 м по длине.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предусмотреть переходы через кабельные каналы. • Предусмотреть заземление кабельных каналов (лотков) согласно требованиям ПУЭ, с указанием мест и способа заземления в проектной документации. <p>Маслоприемные устройства под трансформаторы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, металлическими, с отводом масла, без применения гравийной засыпки, рассчитанными на одновременный прием 100% масла, залитого в трансформатор. Маслоотводы должны обеспечивать отвод 50% масла и полного количества воды за 0,25 часа из маслоприемника с монтажом промежуточных колодцев. Маслоборник предусмотреть закрытого типа, вмещающий полный объем масла оборудования, содержащего наибольшее количество масла, а также 80% общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. На днище маслоприемных устройств предусмотреть проходы, выполненные из просечно-вытяжного листа, исключающих падение персонала в зимнее время.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Маслоборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности маслоприемника, ограждений маслоприемника, маслоборника должны быть защищены маслостойким покрытием. • Металлическую обшивку маслоприемника окрасить маслостойкой краской по грунтовке. • Слив масла с маслоприемника в резервуар осуществляется по маслоотводам выполненных из стальных труб. В местах поворота и стыков маслопровода устанавливаются колодцы. От возможной просадки или всплытия колодцы устанавливаются на сваи.
<p>Площадки обслуживания</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Площадки обслуживания оборудования (выключатели, шкафы наружной установки, силовые трансформаторы, конденсаторы связи и т.д.) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-78, с соблюдением габаритов до токоведущих частей согласно ПУЭ (действующее издание). • Конструкции площадок обслуживания должны выполняться из углеродистой стали класса С38/23 следующей марки СтЗГпс (от -40 до -65 °С), настил и ступени площадок обслуживания должны изготавливаться из просечно-вытяжной стали. • Лакокрасочное покрытие площадок обслуживания выполнить методом горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89, либо двухкомпонентной окраской.
<p>Ограждение</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Основное ограждение возводится по всему периметру объекта, в нем не должно быть лазов, проломов и других повреждений, не запираемых и неконтролируемых ворот и калиток. • Высота основного ограждения без учета дополнительного ограждения по периметру объекта должна составлять не менее 2,5 м, удовлетворяющим требованиям ПУЭ с соблюдением габаритов до пересекающих его токоведущих частей. Ограждение должно быть решетчатым металлическим. <p>Полотно просматриваемого ограждения должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стойки ограждения из трубы квадратной профильной

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	<p>100x100x6 мм (ГОСТ 8639-82), h не менее 2450 мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обвязку оголовков свай на проектной отметке по всему периметру выполнить из трубы квадратной профильной 140x140x6 мм (ГОСТ 8639-82); — в качестве полотна решетчатого ограждения применить унифицированные сварные секции из трубы квадратной профильной 15x15x2 мм (ГОСТ 8639-82) с обрамлением из металлического уголка не менее L 30 мм. Расстояние между трубами составляет не более 15 сантиметров; — огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЦИНЦИ с учетом ворот и калиток; — окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 с учетом ворот и калиток. Общая толщина покрытия не менее 75 мкм; — предусмотреть корпоративную окраску ворот (свай окрашиваются в черный цвет; обвязка оголовков свай, стойки ограждения, обрамление из металлического уголка окрашивается в синий цвет; унифицированные сварные секции из трубы квадратной профильной окрашиваются в белый цвет). Рекомендуется использовать смесевые краски из каталога «Пантон»; — глубина погружения свай из трубы d 159x6 мм не менее 3 метров; — окраску свай произвести эмалью КО-198 за два раза. <ul style="list-style-type: none"> • Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение. Оно представляет собой спиральный барьер ЕГОЗА. Спиральный барьер безопасности должен быть установлен ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь него. Требования к Спиральному барьеру безопасности ЕГОЗА: <ul style="list-style-type: none"> • направляющая проволока должна быть оцинкованной высокоуглеродистой, диаметром не менее 2,4 мм; - толщина оцинкованной ленты не менее 0,5 мм; - диаметр спирали в рабочем (растянутом) положении, не менее 500±20 мм; - количество витков на 1 п.м. шт. — не менее 5. • Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться под ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде бетонированного цоколя или сварной решетки из прутьев арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 150x150 мм, сваренной в перекрестиях. • Ограждение ИС обеспечить элементами инженерной укреплённости (воротами, калитками). Ворота устанавливать на автомобильных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота. Конструкция ворот — решетчатые из металлоконструкций. Ширина ворот не менее - 4 метров, габарит проезда не менее 4 метров. В воротах предусмотреть калитку для прохода людей, шириной 1200 мм. Высота ворот должна составлять не менее 2,5 м. Конструкция ворот и калитки должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Ворота и калитка должны запираются на внутренний замок. Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и

В. С. ОРАТНИКОВЫЙ, КОЗЛОВА И. И. ИГОЛЬНИКОВЫЙ
10.04.1984. АД. 19. А. С. ДАВЫДОВ

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
внутренних перенапряжений	<p>РУ 6, 35, 110 кВ феррорезонансных перенапряжений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определить проектом защиту РУ 110 кВ от высокочастотных перенапряжений.
Заземление	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнить расчет заземляющего устройства подстанции. • В проекте указать следующие величины: <ul style="list-style-type: none"> -при проектировании по сопротивлению растеканию (сопротивление растекания, напряжение на заземляющем устройстве, ток короткого замыкания, коэффициент сезонности, удельное сопротивление грунта, тип грунтов). -при проектировании по допустимому напряжению прикосновения (напряжение прикосновения в контрольных точках, места расположения расчетных точек, напряжение на заземляющем устройстве, ток короткого замыкания, коэффициент сезонности, удельное сопротивление грунта, тип грунтов). • Проектом предусмотреть (указать в схеме заземления) на способы монтажа горизонтальных и вертикальных заземлителей; • Предусмотреть проектом (указать) способы присоединения корпусов основного оборудования, сторонних проводящих частей, металлических рукавов, металлических труб, кабельных каналов (лотков); • Применить для заземлителей коррозионностойкие материалы со сниженным удельным сопротивлением.
Электромагнитная совместимость	Предусмотреть проектом (отдельным томом проекта) комплекс мероприятий по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, связи, видеонаблюдения и др. устройств.
Релейная защита и автоматика (РЗА)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установка полуккомплектов основных защит ВЛ 110 кВ с организацией каналов связи; 2. Установка устройства защиты и автоматики силовых трансформаторов, в том числе автоматики регулирования напряжения; 3. Установка устройства защиты и автоматики присоединений 35 кВ, в том числе установка (при необходимости) шкафов защиты от дуговых замыканий 35 кВ, устройств АЧР; 4. Установка устройства центральной сигнализации; 5. Организация программной оперативной блокировки разъединителей.
Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация системы телемеханики на базе микропроцессорных устройств и систем, обеспечивающих увеличение наблюдаемости и поддержку задач оперативно-технологического и оперативно-диспетчерского управления. 2. Интеграция в систему телемеханики программируемую оперативную блокировку разъединителями 3. Для телесигнализации положения разъединителей и их заземляющих ножей применить двухпозиционный сигнал. 4. Дискретные сигналы положения разъединителей и их заземляющих ножей выполнить на опер. токе = 220 В.
Средства измерений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требования к промежуточным клеммным рядам: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Клеммные ряды для цепей напряжения и тока должны иметь встроенный расцепитель и тестовые разъемы. 1.2. Клеммные ряды токовых цепей дополнительно должны иметь встроенную перемычку для закорачивания, либо иметь возможность установить внешнюю перемычку без разрыва токовой цепи. 1.3. Исключить параллельное и последовательное подключение

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	<p>измерительных цепей, цепей питания. Все цепи тока и напряжения подключать к СИ через свои клеммники.</p> <p>2. Проектом предусмотреть установку цифровых щитовых приборов.</p> <p>3. Проектом предусмотреть установку средств измерений для контроля показателей качества электроэнергии.</p>
Система коммерческого учёта электроэнергии	<p>1. Полная модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных.</p> <p>2. Проектом предусмотреть установку цифровых счетчиков электроэнергии.</p>
Средства связи	Станционные сооружения ВОЛС
	ЦРРЛ
	ВЧ-связь
	Спутниковые системы связи
	Комплексы внутриобъектной связи
	Инфраструктура средств связи
Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС	Способ организации оперативного обслуживания ПС оперативно-выездная бригада (ОВБ).
Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР)	<ul style="list-style-type: none"> • Предусмотреть проектом вагон-дом для проживания ремонтного персонала. Его оснащение мебелью, бытовой техникой, сплит-системой и т.д. предварительно согласовать с заказчиком. • При осуществлении питания электроприёмников (дома-вагоны и др. для проживания ремонтного, оперативного персонала), находящихся за пределами заземляющего устройства электроустановки выше 1000 В сети с эффективно-заземлённой нейтралью, от обмоток до 1000 В с заземлённой нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки выше 1000 В, проектом предусмотреть мероприятия по исключению выноса потенциала, согласно требованиям ПУЭ 7-е издание. Питание жилых вагончиков, находящихся за пределами заземляющего устройства выполнить через разделительный трансформатор.
Требования к охране объекта	Предусмотреть оборудование объекта периметральной охранной сигнализацией (ПОС) и средствами охранного телевидения (СОТ).

Показатель	Значение / Заданные характеристики*
	согласно «Типовым техническим решениям по оснащению объектов филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети инженерно-техническими средствами охраны» (приложение 1).
Аварийный запас	Предусмотреть проектом аварийный запас для каждого РУ, предварительно согласованный с заказчиком, согласно регламента.

4.2. В части ВЛ – Диспетчерские наименования ВЛ остаются без изменений: ВЛ-110 Пыть-Ях-Кратер-3/ВЛ-110 Пыть-Ях-Кратер-4.

5. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

5.1. Предпроектные обследования

5.1.1. Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования (далее – ППО) (оформить отдельным томом отчет о ППО, если разработка такого не производилась), в том числе обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций в соответствии с требованиями СП-102-2003 (результаты обследования изложить в отчете о техническом состоянии строительных конструкций в соответствии с требованиями раздела 11 СП-102-2003 оформить отдельным томом). При предпроектном обследовании объекта, систем ИТС и связи совместно с филиалом АО «Тюменьэнерго»:

5.1.1.1. Определить:

- необходимость переустройства конечной опоры ВЛ 110 кВ и заходов на подстанцию;
- возможность переноса существующих анкерных опор отходящих ВЛ 35 и кабельной эстакады 6 кВ потребителя, в случае расширения территории объекта;
- возможность упорядочивания заходов ВЛ 35 в целях исключения имеющегося «креста» токоведущих частей разноименных линий 35 кВ;
- необходимость и возможность выделения дополнительного землеотвода для расширения существующей территории объекта;
- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗ, сетевой автоматики, ПА, регистрации аварийных событий и процессов (РАСП) в сети, прилегающей к объекту проектирования;
- объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА;
- схему и состав сети связи диспетчерского и технологического управления (ССДТУ) на объекте строительства (расширения, реконструкции) и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, телеинформации и голосовой информации включая наличие резервных каналов связи.

5.1.1.2. Произвести оценку:

- отклонений (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗА в существующей сети;
- существующих автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в части схемы организации связи для расширяемых и реконструируемых объектов с центром управления сетями (ЦУС) АО «Тюменьэнерго» на предмет достаточности существующих АСУ ТП (ССДТУ и ССПИ) и необходимости их модернизации.

При предпроектном обследовании объекта для всех, применяемых на объекте СИ необходимо определить:

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ;
- параметры и техническое состояние СИ;
- параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования.

5.1.1.3. При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования.

5.1.1.4. В случае проектирования ВОЛС произвести предпроектное обследование опор ВЛ с предоставлением фотоматериалов и актов обследования, с указанием фактических длин пролетов и координат опор ВЛ.

5.2. I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР)».

На этапе разработки ОТР разработать таблицы с техническими характеристиками применяемого оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию на проектирование, согласовать с заказчиком.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздела «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

5.2.1. «Балансы и режимы»:

5.2.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности Нефтеюганского энергорайона, энергосистемы Тюменской области на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 5 лет для характерных режимов, указанных в п. 5.2.1.2.

5.2.1.2. В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта (окончания расширения, реконструкции) в эксплуатацию и на перспективу 5 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

5.2.1.3. При анализе перспективных режимов работы электрической сети 6-35-110 кВ, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних и летних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня.

5.2.1.4. Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи, трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности, уровни напряжений в сети 6-35-110 кВ как в табличной форме, так и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети. На основании выполненных расчетов электрических режимов, в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), предоставить рекомендации по усилению существующей сети, а также замене оборудования и устройств.

5.2.1.5. На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

5.2.2. «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и на перспективу 5 лет.

По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на

объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

5.2.3. «Основные решения по ПС».

5.2.3.1. Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 2-х, с оценкой экономических показателей и выполнению технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат) технических решений по ПС (2 варианта - площадок, схем, конструктивных, компоновочных решений и 2 варианта - оборудования разных производителей для предпочтительного варианта по итогам первого этапа сравнения) с обосновывающими расчетами. Представить детальное обоснование предпочтительного варианта.

5.2.3.2. В части заходов ВЛ 110 определить необходимость переноса опоры ВЛ-110 для расширения подстанции.

5.2.3.3. В части ПС определить и выполнить:

- комплексные изыскания под площадку (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская:

- координаты ПС в системе WGS 84;

- принципиальную электрическую схему ПС с расчетно-пояснительной запиской;

- количество, мощность и типоразмер (преимущественно открытой установки) трансформаторного оборудования: решения по замене или модернизации (в т.ч. с описанием объема) трансформаторного оборудования и шунтирующих реакторов;

- решения по организации системы электроснабжения СН (количество и мощность ТСН), схем питания отходящих линий, мнемосхемы подстанции и собственных нужд.

- решения по ограничению емкостного тока в циклах АПВ;

- решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ (ОРУ, ЗРУ);

- наличие особых требований к изоляции;

- общие решения по инженерным системам (противопожарным, в том числе автоматическим системам пожаротушения и сигнализации, водоснабжению, по организации отвода трансформаторного масла и др.) и водоотводу;

- перечень новых зданий и сооружений с основными решениями (фундаменты, чертежи коммуникаций, исполнение внешних стен и кровли, компоновка, планы этажей, размеры), исходя из следующих требований:

- сооружение, преимущественно, единого совмещенного здания в пределах одной ПС (ОРУ), в том числе для размещения оборудования СН, устройств РЗА, СУО, связи, средства автоматической диагностики (мониторинга), АСУ ТП, АРМ;

- выполнение единой системы вентиляции с не менее чем однократным принудительным воздухообменом, а также прецизионного кондиционирования и обогрева, с учетом выполнения требований производителей оборудования по климатическим параметрам (вентиляция аккумуляторных выполняется автономной);

- выполнение систем освещения в зданиях и на ОРУ (рабочего, дежурного и аварийного освещения) с применением светодиодных осветительных приборов, оснащенных системой регулирования освещенности;

- обеспечения соответствия производственных помещений требованиям действующих СанПиН;

- эстетичный внешний вид, долговечность и стойкость к износу материалов, технических средств и конструкций (в том числе элементов интерьера), применяемых для внутренней и внешней отделки.

- решения по комплектации объекта вагон-домом для проживания ремонтного персонала;

- тип опор, мачт, порталов и фундаментов под них и оборудование;

- тип кабельных каналов;

- тип применяемой кабельной продукции;
- решения по подсыпке территории ИТС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);
- решения по обеспечению подъездных дорог, внутриплощадочных проездов, организации ремонтных площадок для силовых трансформаторов;
- решения по формированию и хранению аварийного запаса для реконструируемого объекта;
- решения по организации внутреннего и внешнего ограждения подстанции;
- решения по организации заходов ВЛ 35 кВ с учетом их упорядочивания и переноса конечных опор;
- решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и возникновение перенапряжений в цепях вторичной коммутации;
- решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;
- основные решения по организации постоянного тока (принципиальную схему, количество, емкость и место установки АБ, ЗПА и ЦПТ);
- решения по режимам АПВ;
- решения по обеспечению ЭМС устройств ИТС и СС на основании результатов предпроектного обследования состояния электромагнитной обстановки на объекте;
- результаты предпроектного обследования систем ИТС и СС;
- схему размещения устройств РЗА на объекте строительства и в прилегающей сети;
- схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;
- структуру диспетчерского и оперативно-технологического управления объектом с указанием диспетчерского центра ОДС филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, осуществляющего диспетчерское и оперативно-технологическое управление отходящими ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанции, направления приема-передачи оперативной и технологической информации; решения по созданию (реконструкции, модернизации) системы регистрации аварийных процессов и событий (РАС) объекта (подстанции, ЛЭП, оборудования и т.п.), в том числе по расстановке РАС с учетом: обеспечения возможности анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при КЗ, сопровождающихся действием систем и устройств РЗ, систем и устройств ПА; передачи данных системы РАС с объектов в ОДС филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети; наличия и использования функции РАС в микропроцессорных терминалах РЗА только для анализа внутренних событий терминалов; синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных событий на создаваемом (реконструируемом, модернизируемом) и смежных объектах энергосистемы.

5.2.4. «Релейная защита и автоматика»

5.2.4.1. В составе раздела разработать ОТП по РЗА, в том числе:

- представить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты, сетевой автоматики для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:
 - требуемого количества и направленности ступеней резервных защит ЛЭП;
 - необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты ЛЭП 110 кВ);
 - алгоритмов АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма и т.п.);
 - принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ);

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;
- направления организации каналов связи (при необходимости в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и систем связи по которым организуются данные каналы;
- линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой из систем) с указанием типа, пропускной способности систем связи, емкости каналов связи для передачи голоса и данных (ТМ, ТЛФ и т.д.) до центров управления электроэнергетики (ЦУС, ДП, ДЦ) и для передачи сигналов/команд РЗ и ПА, включая линейно-кабельные сооружения по проектируемым системам связи с указанием расстояний и количества оптических волокон (ОВ);
- результаты обследования существующих ВЛ на предмет возможности подвески

проектируемого ВОЛС на существующие опоры (при необходимости);

- При использовании инфраструктуры сторонних организаций должны быть представлены соответствующие согласующие письма.

5.2.8. «Автоматическая диагностика»

5.2.8.1. Оснащение проектируемого объекта средствами автоматической диагностики силового оборудования не требуется.

5.2.9. «Метрологическое обеспечение».

5.2.9.1. В составе раздела определить и разработать:

- перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения, диапазон изменения измеряемого параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;
- отнесение измеряемого параметра к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- требования к нормам точности измерения параметра;
- необходимость интеграции измеряемого параметра в ИИС;
- основные требования по выбору СИ;
- основные требования к метрологическому обеспечению (МО) СИ на всех этапах жизненного цикла (проектирование, ввод в действие, эксплуатация).

5.2.10. Материалы I этапа проектирования (по ПС, ЛЭП) с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.2.1-5.2.10 настоящего ЗП, последующего согласования в экспертной комиссии ИА АО «Тюменьэнерго».

5.2.11. Состав представляемых на рассмотрение проектных материалов:

5.2.11.1. перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ЗП;

5.2.11.2. генеральный план, схема присоединения к энергосистеме и главная электрическая схема существующей ПС;

5.2.11.3. данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ и выше, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);

5.2.11.4. материалы геологических и геодезических изысканий, решения по площадке ПС на существующей территории;

5.2.11.5. климатическая характеристика региона строительства;

5.2.11.6. результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ в графическом и табличном виде;

5.2.11.7. расчеты мощности приемников СИ в табличной форме. Выбор количества, единичной мощности, типоразмера ТСН, обоснование резервирования СИ, выбор принципиальной схемы СИ.

5.2.11.8. требования к основным техническим и метрологическим характеристикам устанавливаемого оборудования;

5.2.11.9. чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, на котором выполняется проектирование;

5.2.11.10. план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС (в т.ч. с расположением переходных пунктов);

5.2.11.11. ситуационный план ПС;

5.2.11.12. организация эксплуатации, хранения аварийного резерва;

5.2.11.13. для ПС - укрупненный ПОС с поэтапной разбивкой процесса реконструкции объекта (этапы выполнения работ по демонтажу и последующему монтажу оборудования, зданий и сооружений подстанции);

5.2.11.14. схема электрическая принципиальная ПС (расширяемых частей);

5.2.11.15. основные решения в части организации и метрологического

обеспечения измерений электрических и неэлектрических величин) как входящих, так и не входящих в ИТС в объеме вновь устанавливаемого и реконструируемого оборудования:

- перечень измеряемых параметров с указанием норм точности измерений, диапазоны изменения измеряемых параметров (по результатам предпроектного обследования, расчета электрических режимов) и метрологических характеристик измерительных компонентов измерительных каналов;
- перечень вновь организуемых и реконструируемых измерительных каналов с указанием состава измерительных каналов, с их привязкой к диспетчерским наименованиям;
- основные решения по организации и метрологического обеспечения измерений, в том числе, принципы интеграции существующих и вновь создаваемых ИТС.

5.2.11.16. Основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений выделяются в отдельный раздел «Метрологическое обеспечение». В части измерений, входящих в ИТС допускается выделение подразделов в разделах, посвященных этим ИТС:

- схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН с пояснительной запиской;
- схема размещения устройств РЗА на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи для передачи сигналов релейной защиты;
- решения по регистрации независимыми РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗ, в т.ч. вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров, условия пуска (для обеспечения функций РАС);
- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защиты;
- схема расположения оборудования ОПУ, КРУП;
- структурная схема организации СУЭ;
- структурная схема организации СМ с обязательным изложением основных технических решений в соответствии с ЗП;
- структурная схема организации АСУ ТП или ССНП с обязательным изложением основных технических решений в соответствии с ЗП;
- схемы организации АСТУ и связи;
- технико-экономические сопоставления дисконтированных затрат, выполненные в программе «ГРАНД-СМЕТА», и обоснования вариантов технических решений;
- решения по безопасному производству работ на ПС (проекты производства работы, технологические карты);
- расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;
- чертежи зданий ПС.

5.3. II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

5.3.1. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также с учётом согласованных основных технических решений (пункт 5.2.).

5.3.2. На этапе разработки проектной документации разработать таблицы с техническими характеристиками оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию на проектирование, согласовать с заказчиком.

5.3.3. Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети», в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

5.3.4. В том числе для ПС выполнить/определить:

5.3.4.1. решение о необходимости дополнительного землеотвода и утверждение его в соответствующих органах власти;

5.3.4.2. необходимый для разработки проекта объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

5.3.4.3. проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;

5.3.4.4. компоновку, генеральный план ПС;

5.3.4.5. проект инженерных коммуникаций;

5.3.4.6. решения по зданиям и сооружениям;

5.3.4.7. проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

5.3.4.8. конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

5.3.4.9. решения по комплектации объекта вагон-домом для проживания ремонтного персонала;

5.3.4.10. решения по применяемому типу опор, мачт, порталов и фундаментов под них и оборудование;

5.3.4.11. тип кабельных каналов;

5.3.4.12. тип применяемой кабельной продукции;

5.3.4.13. решения по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);

5.3.4.14. решения по обеспечению подъездных дорог, внутриплощадочных проездов, организации ремонтных площадок для силовых трансформаторов;

5.3.4.15. решения по формированию и хранению аварийного запаса для реконструируемого объекта;

5.3.4.16. решения по организации внутреннего и внешнего ограждения подстанции;

5.3.4.17. решения по организации заходов ВЛ 35;

5.3.4.18. технические требования к основному электротехническому оборудованию (Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ТГ, ГН, устройства релейной защиты, сетевой автоматики, ПА, РАС, ОМП, ССПН, ИТС, СУО, ССДГУ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта;

5.3.4.19. решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

5.3.4.20. решения по контуру заземления;

5.3.4.21. решения по молниезащите, исключаяющей перекрытие изоляции и возникновение перенапряжений в цепях вторичной коммутации;

5.3.4.22. специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации;

5.3.4.23. схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

5.3.4.24. решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТГ или замене оборудования в прилегающей сети;

5.3.4.25. технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом объекте;

5.3.4.26. необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

5.3.4.27. решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СП; требуемая мощность источников СН;

5.3.4.28. прочие разделы проектной документации;

5.3.4.29. Решения по обеспечению пожарной безопасности должны быть оформлены отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- название присоединения;
- наименование параметров;
- тип сигнала;
- источник информации;

- тип измерительного преобразователя (датчика).

5.3.6.4. Объем телеметрии определить проектом. Перечень сигналов должен обеспечивать увеличение наблюдаемости и поддержку задач оперативно-технологического и оперативно-диспетчерского управления.

5.3.6.5. Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ, КЛ/ПС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
- частота обработки;
- условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса (возникновения, протекания и ликвидации аварии, установления фактического алгоритма работы систем РЗА, блок-контактов выключателей, параметров СОП и др.).

5.3.6.6. Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.

5.3.6.7. Решения по организации измерений (характеристики входных сигналов, классы точности), сбору дискретной информации (характеристики входных сигналов), управлению (характеристики выходных сигналов). Решения по организации коммуникаций между устройствами и подсистемами на базе стандартных протоколов.

5.3.6.8. Решения по созданию архивов АСУ ТП.

5.3.6.9. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

- определение количества АРМ на ПС;
- определение функций для каждого типа АРМ;
- определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);
- характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

5.3.6.10. Для организации телеизмерений напряжения, тока, мощности предусмотреть установку многофункциональных измерительных преобразователей с классом точности не менее 0,5, подключаемые к клеммам измерительных трансформаторов классом точности не менее 0,5.

5.3.6.11. Решения по обмену технологической информацией с ЦУС АО «Тюменьэнерго» на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления по вновь вводимому оборудованию.

5.3.6.12. Решения по организации управления коммутационными аппаратами (КА) из филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети и с ДП РЭС в соответствии со структурой оперативного управления.

5.3.6.13. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП.

5.3.6.14. Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС.

5.3.6.15. Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП систем РЗА, СУЭ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем подстанции, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов.

5.3.6.16. Раздел АСУ ТП выполнить в полном объеме без ссылок на другие разделы/тома.

5.3.6.17. Предусмотреть аварийный запас. Перечень согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

5.3.6.18. Суммарное время на измерение и передачу телеметрии с энергообъекта в

ДЦ - в пределах 1 секунды.

5.3.6.19. Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени.

5.3.6.20. Перечень передаваемых в ЦУС АО «Тюменьэнерго» телепараметров должен соответствовать п. 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6. Перечень ТС, ТИ, ТУ согласовать с НЮЭС.

5.3.6.21. Предусмотреть расширение количества параметров ключа программного обеспечения ОИК-Диспетчер ИТ ЦПС НЮЭС.

5.3.6.22. Предусмотреть отображение нового объекта в ИТК НЮЭС с привязкой сигналов на диспетчерском щите установленном в ИЛК НЮЭС и в РЭС НЮЭС.

5.3.6.23. Предусмотреть расширение приёмо-передающей аппаратуры в центральной приёмо-передающей станции НЮЭС.

5.3.6.24. Предусмотреть локально-вычислительную сеть на ПС. Локально-вычислительная сеть ПС должна быть совместимой и интегрированной с существующей ЛВС НЮЭС.

5.3.7. В части технических решений по системе учета электроэнергии (СУЭ) с удаленным сбором данных на реконструируемой ПС необходимо выполнить/определить:

5.3.7.1. Организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, соответствующую техническим требованиям Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах АО «Тюменьэнерго»» (СТ-ИА-40.13.11-5-11-06-2014). «Типовая инструкция по учету электроэнергии» (СО 153-34.09.101-94).

5.3.7.2. Том СУЭ разработать в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Комплексы стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

5.3.7.3. Разработать эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

5.3.7.4. Отобразить структуру, описание СУЭ (ИИК, ИВКЭ, ИВК сетей, ИВК ИА АО «Тюменьэнерго») и каналы передачи данных между всеми уровнями СУЭ. Предусмотреть включение в СУЭ всех измерительных комплексов учета электроэнергии подстанции.

5.3.7.5. Предусмотреть основной и резервный каналы связи передачи данных.

5.3.7.6. Описать защиту от несанкционированного доступа к информации на всех уровнях СУЭ.

5.3.7.7. Обеспечить гарантированное питание напряжением переменного тока 220В счетчиков электрической энергии и УСПД ИТК от схемы АВР.

5.3.7.8. Предусмотреть установку двухинтерфейсных счетчиков электроэнергии, оборудованных резервным питанием.

5.3.7.9. Измерительные цепи коммерческого учета подключать к отдельным обмоткам ТТ и ТН соответствующих классов точности.

5.3.7.10. Установку счетчиков, УСПД и другого оборудования СУЭ производить в отдельно стоящих шкафах. Целесообразность выполнения данного требования для КРУ (КРУН) 6-10 кВ обосновать в проектной документации.

5.3.7.11. Производить подключение счетчика к ТТ и ТН отдельным кабелем, при этом подсоединение к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.

5.3.7.12. Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием СУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа.

5.3.7.13. Определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации.

5.3.7.14. Выполнить интеграцию СУЭ с АСУ ТП ПС в части: получения из АСУ ТП положения состояния выключателей и разъединителей, передачи в АСУ ТП результатов измерения количественных параметров электроэнергии, передачи в АСУ ТП информации о неисправности элементов СУЭ (АРМ, УСПД, электросчетчиков, каналообразующей аппаратуры).

5.3.7.15. Обеспечить вычисление полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

5.3.7.16. Типы применяемых средств измерений должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5.3.7.17. Предусмотреть аварийный запас. Перечень согласовать с филиалом АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети.

5.3.7.18. Предусмотреть установку средств измерений на каждое присоединение (110 кВ, 35 кВ и 6 кВ) для контроля показателей качества электроэнергии, согласно ГОСТ 32144-2013 с размещением в отдельном шкафу. Целесообразность выполнения данного требования для КРУ (КРУП) 6-10 кВ обосновать в проектной документации. Средствами АСУ ТП организовать сбор данных из средств измерений ПКЭ и их передачу в филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

5.3.7.19. Раздел СУЭ выполнить в полном объеме без ссылок на другие разделы тома.

5.3.8. В части организационно-технических решений по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации (отдельным томом) в филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети с использованием имеющихся узлов связи необходимо выполнить/определить:

5.3.8.1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и системы передачи (СП), обеспечивающие сопряжение по следующим объектам: ПС 500 кВ Пыть-Ях, ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ Согорье.

5.3.8.2. Емкость волоконно-оптического кабеля - не менее 48 ОВ (Тип ОВ и ОК определить проектом), уровень системы передачи - STM-1.

5.3.8.3. При необходимости предусмотреть замену или доукомплектацию существующего оборудования ВОСП.

5.3.8.4. Предусмотреть замену одноканальной аналоговой аппаратуры ВЧ связи АВС-1 ПС КНС-18 – ПС 500кВ Пыть-ях на одноканальную цифровую аппаратуру по ВЛ 110кВ Пыть-ях-Кратер 4 цепь фаза А. Предусмотреть замену оборудования ВЧ обработки на ПС КНС-18 и Пыть-ях 500 на ВЛ 110кВ Пыть-ях-Кратер 4 цепь фаза А.

5.3.8.5. Аппаратуру ВЧ-связи использовать только для каналов голосовой связи каналы ТЧ и телемеханики RS 232 9600 бит/с.

5.3.8.6. Состав проектируемых систем ВЧ-связи определить с учетом проектируемых в рамках других титулов и существующих ВОЛС в регионе. Определить максимально возможные частоты для каждой запроектированной системы ВЧ-связи по ВЛ, включая выполнение расчетов трактов.

5.3.8.7. При невозможности на первом этапе реализации проекта организации наземных резервных каналов для передачи всего объема информации, голосовых команд и

ведения оперативных переговоров могут использоваться (в качестве резервных до организации второго наземного канала) спутниковые каналы связи от ПС в направлении ЦУС АО «Тюменьэнерго».

5.3.8.8. Комплекс внутриобъектной связи, включая структурированную кабельную систему, локальную вычислительную сеть, систему телефонной, оперативно-диспетчерской связи. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проекте с учетом решений по диспетчерско-технологическому управлению ПС (с постоянным или без постоянного обслуживающего персонала).

5.3.8.9. Линейно-эксплуатационную связь для обслуживания ЛЭП на отходящих от ПС ВЛ с обоснованием использования систем спутниковой, коротковолновой (КВ) или ультракоротковолновой (УКВ) радиосвязи и выбором диапазона частот.

5.3.8.10. Обеспечение инфраструктуры, включая:

- Предусмотреть отдельную комнату связи в ОПУ с установкой в ней шифр-системы и антистатического покрытия пола, пожарной сигнализации.
- Организовать питание оборудования в комнате связи от 2-х разных систем шин с АВР. Гарантированное электропитание 220 В переменного тока для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения не менее 4 часов.

5.3.8.11. Схему организации связи с указанием транзитных узлов связи, таблицу распределения информационных потоков систем связи, включая согласование ОАО «СО ЕЭС» и других заинтересованных организаций (ПМЭС, генерирующих компаний и т.д.).

5.3.8.12. Решения по организации системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, тактовой синхронизации, системы сигнализации, системы маршрутизации, системы нумерации, системы защиты информации.

5.3.8.13. Выбор диапазона частот для всех участков систем ВЧ-связи, ЦРРЛ, КВ и УКВ.

5.3.8.14. Технические требования на каждую систему связи.

5.3.8.15. Все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи в рамках следующих титулов (указать титула).

5.3.9. Технические решения в части метрологического обеспечения.

5.3.9.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (СУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП). При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

5.3.9.2. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен предусматривать выполнение метрологических мероприятий и работ, направленных на обеспечение единства и качества измерений, должен включать:

- перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра;
- перечень ИК, входящих в состав измерительных систем (СУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК;
- условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде номинальных значений и диапазонов их изменения);
- расчеты-обоснования по выбору метрологических характеристик (МХ) СИ (требованиям нормативной документации на СИ) и ИК (требования к нормам точности измерений параметра или приписанной погрешности измерений ИК согласно МВИ);
- требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

- требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку и калибровку;
- требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла;
- расчет нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов тока (ТГ);
- расчет нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов напряжения (ТН);
- расчет потерь напряжения в проводах измерительных цепей напряжения;
- структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;
- расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;
- расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;
- требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.
- Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные спецификации.

5.3.10. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, СУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном томе.

5.3.11. Решения по организации электропитания систем РЗА, АСУ ТП, систем связи и других систем, включая:

5.3.11.1. таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

5.3.11.2. проверку кабелей 0,4 кВ на термическую стойкость, а также на возгорание при воздействии тока КЗ;

5.3.11.3. определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;

5.3.11.4. схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

5.3.11.5. ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

5.3.11.6. выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

5.3.11.7. построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

5.3.11.8. контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли»;

5.3.12. Привести предварительный расчет объема кабельной продукции.

5.3.13. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

5.3.14. Выбор земельного участка для строительства.

5.3.15. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

5.3.16. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел оформить отдельным томом, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Противопожарные мероприятия разрабатываются в

соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. В разделе отразить информацию о соответствии мероприятий по пожарной безопасности кабельных сооружений, определенных проектом, установленным требованиям НТД в части их достаточности и обоснованности.

5.3.17. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Оформить отдельным томом.

5.3.17.1. Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;
- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;
- иные установленные требования энергетической эффективности.
- Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

5.3.17.2. Выполнить систему отопления в зданиях и сооружениях (ОПУ, ЗРУ) с применением энергосберегающих приборов, оснащенных системой регулирования температуры.

5.3.17.3. Обеспечить установку приборов автоматического включения/отключения систем обогрева оборудования ПС, шкафов наружной установки ОРУ.

5.3.18. Проект организации строительства (ПОС)

ПОС с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

5.3.19. В ПОС для каждого этапа строительства и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

5.3.19.1. В части ПС:

- по очередности выполнения работ по демонтажу и последующему монтажу оборудования, зданий и сооружений подстанции, при этом учесть применение дополнительного резервного оборудования необходимого для организации временного питания потребителя (применение мобильной подстанции, кабельных вставок 6, 35 кВ и т.д.);

5.3.19.2. В части РЗА:

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;
- временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования с учетом очередности замены устройств РЗА, выключателей, замены ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и т.п.

5.3.19.3. В части АСУ ТП:

- состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;
- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

5.3.19.4. В части СУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления АО «Тюменьэнерго»

5.3.19.5. В части систем связи:

- состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;
- направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.

5.3.20. Охранные мероприятия для подстанции в соответствии с требованиями Приложения 4 к настоящему Техническому заданию.

5.3.21. Организация эксплуатации.

Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, площади и технического оснащения гаражей, численности и квалификации оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва места их размещения.

5.3.22. Сметная документация.

5.3.22.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

5.3.22.2. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (действующее издание)» (Приложение № 2 к настоящему Заданию на проектирование), далее – Исходные данные.

В случае, если стоимость реализации объекта проектирования превышает 1,5 млрд. рублей с НДС, в главе 9 сводного сметного расчета учесть затраты на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382.

5.3.23. В сметной документации учесть (при необходимости):

5.3.23.1. затраты на покрытие убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием путем выкупа или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

5.3.23.2. затраты на проведение межевых работ;

5.3.23.3. затраты на арендную плату за временный отвод земель на период строительства;

5.3.23.4. затраты на проведение кадастровых работ и подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

5.3.23.5. затраты на перевод земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

5.3.23.6. затраты по выносу центров опор в натуру;

5.3.23.7. затраты на комплектацию аварийного запаса.

5.3.23.8. затраты на приобретение мнемосхем, защитных средств, мебели, инвентаря;

5.3.23.9. затраты на дополнительные технические решения по обеспечению электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, СУЭ, СС после проведения

обследования при проведении пусконаладочных работ на объектах проектирования:

5.3.23.10. затраты на приобретение программного обеспечения для всех выбранных типов микропроцессорных устройств РЗА.

5.3.24. В главе 1 сводного сметного расчета (ССР) учесть:

5.3.24.1. плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта или выплата земельного налога (аренды) в период строительства;

5.3.24.2. плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства;

5.3.24.3. затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, на выдачу исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также на проведение необходимых согласований проектных решений;

5.3.24.4. затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых) по возмещению убытков причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель;

5.3.24.5. затраты, связанные с отводом земельных участков, выполнение землеустроительных работ (межевание, постановка на кадастровый учет, перевод земель из категории сельскохозяйственных в земли промышленности, получение градостроительных планов, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков;

5.3.24.6. затраты на проведение межевых работ, согласно фактического расположения объекта, а именно:

- проведение исполнительной съемки объекта;
- проведение анализа данных, полученных при выполнении топографо-геодезических работ;
- подготовка технических планов на каждый объект электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ), с получением кадастрового паспорта (не менее 3-х экз.) на каждый объект ЭСХ в органе государственного кадастрового учета;
- составление карты (плана) на объект ЭСХ;
- формирование перечня объектов капитального строительства, расположенных в границах охранных зон Объектов ЭСХ и не относящихся к Объектам ЭСХ;
- подготовка межевого плана (межевых планов) земельных участков, занятых объектом ЭСХ. Согласование межевых планов со смежными землепользователями.

5.3.24.7. затраты на разбивку основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками;

5.3.25. В главе 9 сводного сметного расчета (ССР) учесть:

5.3.25.1. затраты на первичную техническую инвентаризацию, регистрацию прав на недвижимое имущество и изготовление документов кадастрового и технического учета.

5.3.26. Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов.

5.3.27. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций» в соответствии с требованиями Приложения № 3 к настоящему Заданию на проектирование.

5.3.28. Отдельным томом в проектной документации разработать «Состав проекта».

5.3.29. При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью

выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта:

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;
- Выполнить в составе проектной документации расчет потребности аварийного запаса материалов для ПС.

5.4. III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку оборудования и материалов).

5.4.1. Разработка РД выполняется на основании ПД.

5.4.2. На III этапе разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. Выпустить сводный сметный расчет по рабочей документации.

5.4.3. При выполнении рабочей документации, кроме прочего, произвести (при необходимости):

5.4.3.1. кадастровые работы и подготовить документы и материалы, необходимые для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

5.4.3.2. межевые работы;

5.4.3.3. заключение договоров аренды по земельным участкам на период строительства и реконструкции (по доверенности от Заказчика).

5.4.3.4. разработать структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода-вывода устройств РЗА, их отдельных функций и цепей, сигналов, отображаемых с помощью светодиодов; сигналов, передаваемых в АСУ ТП;

5.4.3.5. предусмотреть формирование аварийного запаса устройств РЗА. Номенклатуру и объемы согласовать с заказчиком на стадии проектирования.

5.4.3.6. предусмотреть необходимые технические мероприятия (необходимое оборудование добавить в карты заказа на шкафы РЗА и шкафы наружной установки, материалы учесть в спецификациях) для выполнения защитного заземления шкафов, панелей, корпусов устройств РЗА, а также экранов, металлических оболочек, брони контрольных кабелей;

5.4.3.7. выполнить выходные цепи пуска УРОВ, запретов АПВ, отключения выключателей и т.п. от релейной защиты переключающими устройствами;

5.4.3.8. использовать в схеме центральной сигнализации не менее трех участков. Предусмотреть контроль исправности шинок сигнализации, логика которого заложена в микропроцессорных терминалах центральной сигнализации;

5.4.3.9. для оперативной блокировки разъединителей предусмотреть возможность: перевода питания от шита постоянного тока, автоматического контроля изоляции, вывода из работы участков блокировки, оперативного обхода блокировки для каждого присоединения;

5.4.3.10. в помещении шита управления предусмотреть постоянно включенные один-два светильника аварийного освещения, запитанные от шита постоянного тока;

5.4.3.11. предусмотреть возможность объединения секций шин собственных нужд 0,4 кВ как в ручном режиме управления при оперативных переключениях, так и при

возврате схемы АВР-0.4 и возможность ручного опробования действия АВР-0.4 кВ;

5.4.3.12. в техническом задании заводу на изготовление КРУН необходимо дополнительно включать задание на изготовление шкафа защиты от дуговых замыканий. В данном шкафу необходимо установить кроме самого микропроцессорного устройства защиты от дуговых замыканий также промежуточные указательные реле, переключатели в выходных цепях дуговой защиты.

5.4.3.13. на щите управления выполнить световую сигнализацию положений всех коммутационных аппаратов. Все разъединители с двигателным приводом должны управляться как от выносных б-токов управления на ОРУ, так и со щита управления;

5.4.3.14. предусмотреть блокировку управления элегазовыми выключателями при низком давлении элегаза. Предусмотрен оперативный вывод блокировки;

5.4.3.15. Предусмотреть установку газовых реле трансформатора с дополнительными парами контактов. Вторые пары контактов задействовать в схеме резервных защит трансформаторов согласно норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009).

5.4.3.16. Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

6. Особые условия.

6.1. До направления проектной документации на государственную/негосударственную экспертизу должно быть получено согласование проектной документации со стороны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

6.2. При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

6.3. При реконструкции электросетевых объектов ПАО «Россети» должно применяться рекомендованное по результатам аттестации оборудование, технологии, материалы и системы (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте ПАО «Россети»).

6.4. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование.

6.5. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, СУЭ, АСДТУ, систем диагностики, а также программно-технические комплексы и программное обеспечение систем АСУ должны быть согласованы в филиале АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

6.6. При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов принадлежащих АО «Тюменьэнерго».

6.7. На рассмотрение и согласование проектную и рабочую документацию в полном объеме предоставить заказчику (в соответствии с этапами проектирования по календарному плану) в двух экземплярах в электронном виде на CD или DVD (1 экземпляр направляется в филиал – держатель договора, 1 экземпляр – в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго»), на бумажном носителе предоставить в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго» в 1 экземпляре сметную документацию (СД).

6.8. После устранения всех замечаний откорректированная проектно-сметная документация, скомплектованная с учетом всех изменений, предоставляется:

- в филиал-держатель договора – 3 (экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD);

- в исполнительный аппарат – 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD, на бумажном носителе предоставляется в 1 экземпляре сметная документация (СД), проект организации строительства (ПОС), пояснительная записка (ПЗ) и проект организации работ по сносу или демонтажу (ПОД) при наличии в составе проекта.

6.8. Проектно-сметная документация предоставляется в следующих форматах:

- текстовая информация - в формате MS Word, Adobe Acrobat;
- графическая информация - в формате AutoCAD-7;
- сметная документация - в формате программы «Гранд Смета», MS Excel;
- дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом.

6.9. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.10. Получить все необходимые согласования и заключения.

6.11. При необходимости, по запросу подрядной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.12. Выполнить весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под строительство.

6.13. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

6.14. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы экспертной организации.

6.15. Обеспечить заключение договора(ов) на проведение государственной экспертизы, сопровождение документации в органах государственной экспертизы организации и добиться получения положительного(ых) заключения(ий).

6.16. В случае получения замечаний при прохождении государственной экспертизы, влекущих изменение технико-экономических показателей и увеличение сметной стоимости, получить согласование заказчика на внесение данных изменений в ПСД до их устранения и повторного направления документации на экспертизу.

6.17. Подрядная организация обеспечивает:

- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;
- внесение соответствующих изменений после согласования с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;
- получение технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций и согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты в процессе строительства.

6.18. В случае определения работ на объектах иных собственников предусмотреть их выполнение отдельными пусковыми этапами, в том числе в целях обеспечения возможности раздельного ввода в эксплуатацию, с отражением в ПЗ, ПОС и расчетах режимов электрической сети. Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в т.ч. сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (гл.12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (гл.10 ССР).

6.19. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

6.20. При выполнении работ по проектированию объекта нового строительства или реконструкции применять конструктивно-строительные решения, выбор состава оборудования, позволяющие реализовать строительство или реконструкцию объекта в пределах стоимости указанной в инвестиционной программе Общества (далее ИПР). В случае превышения стоимости технических решений по отношению к установленной в

ИПР Общества на объекте проектирования, заблаговременно (до выхода рабочей документации) информировать заказчика о превышении стоимости реализации проекта по отношению к установленной ИПР с направлением анализа причин увеличения стоимости и предложения вариантов применения оборудования или материалов с более низкими стоимостными характеристиками (обоснование: стоимости применяемого оборудования, отсутствия возможности применения аналогов с более низкими стоимостными характеристиками, применения тех или иных конструктивно-строительных решений) для принятия решения Заказчиком. В случае принятия решения Заказчиком в пользу варианта с более высокими стоимостными характеристиками, в составе рабочей документации предоставлять отдельным томом технические и экономические обоснования выбора с приложением подтверждающих документов (прайс листы, письма заводов изготовителей и т.д.).

7. Выделение пусковых комплексов.

7.1. Выделение пусковых комплексов при реконструкции объекта не требуется.

8. Исходные данные для разработки проектной документации.

8.1. Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.

Приложения:

1. Технические требования к оборудованию.
2. Исходные данные для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».
3. Требования к содержанию раздела «Эффективность инвестиций».
4. Типовые технические решения по оснащению объектов АО «Тюменьэнерго» инженерно-техническими средствами охраны.

Заказчик:

Подрядчик:

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
СИЛАЛА АО-ТЮМЕНЬЭНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

И.О. ПОДПИСАТЕЛЯ: [подпись]
ЗАКАЗЧИК: АО-ТЭ-А.С. ЦАРЬ

АБ	- аккумуляторная батарея	
АИИС КУЭ	- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	система
АЛАР	- автоматика ликвидации асинхронного режима	
АОПН	- автоматика ограничения повышения напряжения	
АОПО	- автоматика ограничения перегрузки оборудования	
АПВ (ЧАПВ)	- автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения)	
АПНУ	- автоматика предотвращения нарушения устойчивости	
АРМ	- автоматизированное рабочее место	
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическими процессами	
АЧР	- автоматика частотной разгрузки	
ВОК	- волоконно-оптический кабель	
ВОЛС	- волоконно-оптическая линия связи	
ВЛ	- воздушная линия	
ВЧ-связь	- высокочастотная связь	
ДЦ	- диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»	
ГОСТ	- государственный стандарт	
ИА	- исполнительный аппарат	
ИК	- измерительный канал	
ИВК	- информационно-вычислительный комплекс	
ИТС	- информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ)	
ЗП	- техническое задание на проектирование	
ЗПА	- зарядно-подзарядный агрегат	
ЗРУ	- закрытое распределительное устройство	
КА	- коммутационные аппараты	
КВ (УКВ)	- коротковолновой (ультракоротковолновой)	
КВЛ	- кабельно-воздушная линия	
КД	- конкурсная документация	
КЗ	- короткое замыкание	
КЛ	- кабельная линия	
КРУ (КРУН)	- комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное устройство наружного исполнения)	устройство
КРУЭ	- комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией	
КТП	- комплектная трансформаторная подстанция	
ЛВС	- локальная вычислительная сеть	
ЛЭП	- линия электропередачи	
МВИ	- методика выполнения измерений	
МО	- метрологическое обеспечение	
МПК	- микропроцессорный комплекс	
МЭК	- Международная электротехническая комиссия	
НП «Совет рынка»	- Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	
НТД	- нормативно-технический документ	
ОВ	- оптическое волокно	
ОВОС	- оценка воздействия на окружающую среду	
ОКГТ	- грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем	
ОКСН	- оптический кабель самонесущий неметаллический	
ОМП	- определения места повреждения	
ОПН	- ограничитель перенапряжения	
ОПТ	- оперативный постоянный ток	

ОПУ	- общеподстанционный пункт управления
ОРД	- организационно-распорядительный документ
ОРЭ	- оптовый рынок электроэнергии
ОТР	- основные технические решения
ПА	- противоаварийная автоматика
ПД	- проектная документация
ПКЭ	- показатель качества электроэнергии
ПО	- программное обеспечение
ПОС	- проект организации строительства
ПС	- подстанция
ПТК	- программно-технический комплекс
ПТЭ	- правила технической эксплуатации
ПУЭ	- правила устройства электроустановок
РА	- режимная автоматика
РАС	- регистратор аварийных событий
РД	- рабочая документация
РДУ	- региональное диспетчерское управление
РЗА	- релейная защита и автоматика
РУ	- распределительное устройство
РЩ	- релейный щит
ССДТУ	- система связи диспетчерского и технологического управления
СКРМ	- средства компенсации реактивной мощности
СКС	- структурированная кабельная система
СМ	- система автоматической диагностики (мониторинга)
СН	- собственные нужды
СО (СТО)	- стандарт организации
СУЭ	- система учета электроэнергии
СОПТ	- система оперативного постоянного тока
СП	- система передачи
СС	- средства связи
ССПИ	- система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления
Т	- трансформатор
ТАПВ	- трехфазное автоматическое повторное включение
ТЕР	- территориальные единичные расценки
ТИ	- теленизмерения
ТС	- телесигнализация
ТМ	- телемеханика
ТН	- трансформатор напряжения
ТОиР	- техническое обслуживание и ремонт
ТСН	- трансформатор собственных нужд
ТТ	- трансформатор тока
ТХН	- трансформатор хозяйственных нужд
УПАСК	- устройство передачи аварийных сигналов и команд
УСПД	- устройство сбора передачи данных
ЦРРЛ	- цифровая радиорелейная линия
ЦУС	- центр управления сетями
ЩРОТ	- шкаф распределения оперативного тока
ЩПТ	- щит постоянного тока
ЩСН	- щит собственных нужд
ЭМС	- электромагнитная совместимость
ЭТО	- электротехническое оборудование

Приложение № 2
к договору подряда
№ _____
от _____ 201 г.

Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на текущий год (заполняются филиалом на стадии КД)					тыс руб
Показатель	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
Освоение (без НДС)				16 663,42	16 663,42
Финансирование (с НДС)				19 662,84	19 662,84

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения проектных и изыскательских работ
по реконструкции ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ для филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	7
1	Разработка проектной документации, в том числе:	чч.мм.гг	чч.мм.гг	0,00	—
1.1	Обследование объекта, сбор исходных данных. Выбор и согласование площадки ПС и трассы заходов. При необходимости оформление и согласование (утверждение) акта выбора земельного участка под реконструкцию, межевание земельного участка, оформление права на земельный участок для реконструкции. Основные технические решения.				
1.2	Комплексные инженерные изыскания на площадке ПС.				
1.3	Общая пояснительная записка и основные чертежи				
1.4	Электротехническая часть				
1.5	Релейная защита элементов ПС				
1.6	СОПТ				
1.7	Расчетное определение ЭМО				
1.8	АИИС КУЭ, АСУ ТП				
1.9	ОИК АСДУ				
1.10	Средства связи и ТМ				
1.11	Архитектурно-строительная часть, генплан и транспорт, отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Подъездная дорога.				
1.12	Сборник спецификаций оборудования				
1.13	Организация эксплуатации ПС.				
1.14	Проект организации строительства				
1.15	Охрана окружающей среды				
1.16	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности				
1.17	Оценка экономической эффективности				
1.18	Работы на смежных объектах				
1.19	Сводный сметный расчет стоимости строительства				
2	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации.	чч.мм.гг	чч.мм.гг	---	---
3	Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	чч.мм.гг	чч.мм.гг	0,00	---
4	Разработка рабочей документации.	чч.мм.гг	чч.мм.гг	0,00	---
5	Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта.	чч.мм.гг	чч.мм.гг	0,00	---
6	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	чч.мм.гг	чч.мм.гг	---	0,00
	Всего по договору			0,00	0,00

Заказчик:

Подрядчик:

СОГЛАСОВАН
СЕКРЕТАРЬ КОИКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Вед. ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИЛИАЛ «ИТЭЛС»
ЭЛ. СЕТИ» АО «ТЭ» А.С. МАН

Приложение № 3
к договору подряда
№ _____
от _____ 201__ г.

СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ КНС-18.
Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские
электрические сети

№ п/п	Наименование работ и затрат	Номер сметы (расчета)	Стоимость в текущих ценах, рублей
1	2	3	4
1	Разработка проектной документации,	xxx	xxx
2	Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	xxx	xxx
3	Разработка рабочей документации.	xxx	xxx
4	Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта.	xxx	xxx
			xxx
			xxx
			xxx
	Итого:		0,00
	НДС 18%		0,00
	Всего с НДС 18%		0,00

Заказчик:

Подрядчик:

Консульт. филиала «Нефтеюганские
АО «ТЭ» А.С. Малкин

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА АО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Боровицкий В.Г.
2015 г.

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

1. В АО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов:
 - 1.1. ISO 9001 «Системы менеджмента качества».
 - 1.2. ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению».
 - 1.3. ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».
 - 1.4. ISO 50001 «Система энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».
2. Персонал, выполняющий работы на оборудовании АО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:
 - 2.1. Знать требования Политики ИСМ и способствовать их выполнению.
 - 2.2. Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами, а также предупреждать возможные последствия отклонения от установленных процедур.
 - 2.3. Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах.
 - 2.4. Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку.
 - 2.5. Не использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку.
 - 2.6. Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку.
 - 2.7. Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде.
 - 2.8. Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами.
 - 2.9. Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности АО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами: «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629-23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
 - 2.10. Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОЛЛЕГИИ КОМПЕТЕНТНЫХ
ОЦЕНКА ДОПУЩЕНО
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЭЛЕКТРОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ

- СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КИТАЙСКИХ КОММУНИСТОВ
ОБЩЕСТВА АО ТУМЕНЬ-ЭНЕРГО-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

