

Конкурс (тендер) № 40094 (вскрытие конвертов 13.05.2014 в 08:00)

**Вопрос:**

22.04.2014 09:16

Добрый день,  
согласно КД и ТЗ в рамках данного тендера выполняются работы по демонтажу линии ВЛ 110 кВ и 6 кВ и монтажу заходов ВЛ 110 кВ и 35 кВ.  
Правильно ли мы понимаем, что монтаж линии ВЛ ПС Солкино - ПС Алмаз выполняется не в рамках данного тендера?

**Ответ:**

Демонтаж участка ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Солкино- ПС Алмаз выполняется полностью без дальнейшего монтажа линии. ПС 110 кВ Алмаз уже запитана ВЛ 110 кВ от другой точки присоединения. Питание ВЛ 110 кВ Солкино не осуществляется от демонтируемой линии. Демонтаж и монтаж заходов ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ предусматривает работы в нулевом пролете.

Начальник ОКС



И.Ю. Мاستыко