

Протокол по предварительному рассмотрению предложений

№ 425526/0794/14-2

28.11.2014г.

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Открытый запрос предложений проводится на основании Протокола ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 26/14 от 29.09.2014г. Распоряжение ТЭ №112р от 10.10.2014г

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг.
Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»,

Члены Закупочной комиссии:

Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист группы безопасности,
Овсянников Евгений Анатольевич, начальник ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»
Яковленко Яна Валерьевна, начальник ПТО

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО НьюЭС.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Закупочной комиссии – Беккер Ларису Викторовну

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

В ходе проведения запроса предложений было получено 4 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:
08:00 12.11.2014г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:
Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (142408, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, дом 1, строение 1.)	Выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Цена: 2 989 165,12 руб. (цена с НДС)
2	ООО «ТЭР» (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5)	Выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

		Цена: 3 128 244,11 руб. (цена с НДС)
3	ООО «Сатурн» (г.Сургут) (628406, Тюменская обл., г. Сургут, Нефтеюганское ш., д.8, оф. 312)	Выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Цена: 3 198 576,82 руб. (цена с НДС)
4	ООО «СИБЭСК» (628401, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы д.27/1 офис 301)	Выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Цена: 3 258 587,61 руб. (цена с НДС)

Члены экспертной группы изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в предварительный отчет отборочного этапа.

Закупочной комиссии предлагается рассмотреть предварительный отчет отборочного этапа.

При оценке предложений участников были выявлены следующие замечания:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Пункт информационной карты Закупочной документации	Замечания
П.30.6. Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами	Отсутствует паспорт на прибор ПКВ/М7
П.31.5.2. Заверенные Участником копии документов, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора.	Отсутствуют удостоверения об аттестации по ПТМ, на ИТР(1 человек, имеет аттестацию в области ОТ, ГПМ), На указанные в таблице 3(форма) кадровые ресурсы, отсутствуют удостоверения с группой по электробезопасности.
П.31.1.3 Сводный сметный расчет (форма 3), с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы).	В локальных сметных расчетах не учтены запчасти на модернизацию привода, указанных в п.5 ТЗ: (комплекты КМ-1, КМ-2, КМ-3) Привести в соответствие с требованиями КД. Предоставить информацию об объеме работ ЛСР, входящего в типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110

ООО «ТЭР»

Пункт информационной карты Закупочной документации	Замечания
П.31.5.2. ИК 3Д. Заверенные Участником копии документов, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника	В удостоверениях знаний у 6 человек просрочена проверка знаний, На ИТР нет подтверждающих

<p>на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры: копии удостоверений, в соответствии с занимаемой должностью и группой по электробезопасности, удостоверений об аттестации в области промышленной безопасности, подъемных сооружений, охраны труда, обучении пожарно-техническому минимуму, повышения квалификации.</p>	<p>документов об аттестации в области ОТ, ПТМ. На электрослесарей нет, документов, подтверждающих квалификацию, на ИТР-повышения квалификации.</p> <p>Отсутствуют протоколы внеочередной проверки знаний после введения новых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.</p>
<p>П.30.6. Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами. Стропа синтетические петлевые L – 4м г\п- 1.5 тонн - не менее 4 шт. Стропа кольцевые синтетические L – 6м г\п – 4 тонн - не менее 4 шт.</p> <p>На оборудование, механизмы, автотранспорт, приспособления, применяемые при выполнении работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов, предоставить подтверждающие документы (копии заводских паспортов, договора аренды и т.д.).</p>	<p>Не предоставлены паспорта на стропа.</p> <p>Не предоставлены паспорта приборы ПКВ/М7, МИКО1; Не предоставлен договор аренды производственной базы</p>
<p>П.31.1.3 Сводный сметный расчет (форма 3), с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы).</p>	<p>В локальных сметных расчетах не учтены запчасти на модернизацию привода, указанных в п.5 ТЗ: (комплекты КМ-1, КМ-2, КМ-3), не учтены крышки ПВМо (ЛСР №1,2). Привести в соответствие с требованиями КД. Предоставить информацию об объеме работ ЛСР, входящего в типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110</p>

ООО «Сатурн»

<p>Пункт информационной карты Закупочной документации</p>	<p>Замечания</p>
<p>П.30.6. Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами.</p> <p>Отсутствуют паспорта на стропа канатные Не предоставлен договор аренды №7 от</p>	<p>Отсутствуют паспорта на стропа канатные</p> <p>Не предоставлен договор аренды №7 от 01.01.2012 г. на производственную базу (предоставлено только доп.соглашение к нему в котором не</p>

<p>01.01.2012 г. на производственную базу (предоставлено только доп.соглашение к нему в котором не возможно отследить сроки аренды).</p>	<p>возможно отследить сроки аренды).</p>
<p>П.31.5.2. Заверенные Участником копии документов, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора.</p>	<p>Отсутствует протокол проверки знаний инженера РЗА, Не предоставлены копии удостоверений с группой по электробезопасности, а также с отметкой о предоставлении прав рабочего люльки, стропальщика. Отсутствуют удостоверения мастера, подтверждающие аттестацию в области пром. безопасности, подъемных сооружений, обучения пожарно-техническому минимуму, повышения квалификации.</p>
<p>п. 31.9.6 Согласие на обработку персональных данных руководителя Мухаметдинова Р.Н., учредителя: Скорнякова А.С. с подписью субъекта ПДн по форме 14 установленной в Закупочной документации (сканированная копия и оригинал на бумажном носителе);</p>	<p>Не предоставлено</p>

ООО «СИБЭСК»

<p>Пункт информационной карты Закупочной документации</p>	<p>Замечания</p>
<p>П.30.6. Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами:</p> <p>Отсутствуют производственные площадки, договор аренды площадей № 14-02/А только на 2012 год.</p> <p>Не предоставлены паспорта на стропа канатные (из восьми предоставлены только на три стропа)</p>	<p>Отсутствуют производственные площадки, договор аренды площадей № 14-02/А только на 2012 год.</p> <p>Не предоставлены паспорта на стропа канатные (из восьми предоставлены только на три стропа)</p>

<p>П.31.5.2. Заверенные Участником копии документов, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора.</p>	<p>Отсутствует персонал с правами машиниста АГП.</p>
<p>П.31.1.3 Сводный сметный расчет (форма 3), с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы). Не предоставлены локальные сметы. Привести в соответствие с требованиями КД.</p>	<p>Не предоставлены локальные сметы.</p>

Закупочной комиссии предлагается запросить у участников разъяснения к замечаниям.

РЕШИЛИ:

1. Запросить у участников разъяснения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5_членов Закупочной комиссии.
«Против» 0_членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0_членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг

Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»



опросный лист

Члены Закупочной комиссии:

Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист группы безопасности

Овсянников Евгений Анатольевич, начальник ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»



опросный лист

Яковленко Яна Валерьевна ,начальник ПТО



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО



Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

Опросный лист к протоколу по предварительному рассмотрению заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Закупочной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

№ 425526/0794/14-2

28.11.2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников разъяснения


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам.председателя
закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись)

С.Н. Романюк
(Ф.И.О.)

Без подписи члена Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 28.11.2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому члену Закупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.

Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

Опросный лист к протоколу по предварительному рассмотрению заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Закупочной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

№ 425526/0794/14-2

28.11.2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту высоковольтных выключателей 110 кВ на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников разъяснения


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


(подпись)

Е.А. Овсянников
(Ф.И.О.)

Без подписи члена Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 28.11.2014 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому члену Закупочной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.