

**Разъяснение по Запросу предложений № 984668
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-
изыскательских работ по строительству заходов ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга филиала АО
"Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети**

Вопрос: 26.03.2018 08:28

Просим Вас указать примерную длину трассы до врезки в ВЛ 35 кВ Югра 1,2. Спасибо!

Ответ: В п.4.1 Задания на проектирование «Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга» указана ориентировочная длина всех заходов, которые необходимо запроектировать и построить – 7 км.

Ориентировочная длина трассы ВЛ 35 кВ от ячеек 1,3 ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Вынга до опоры ВЛ 35 кВ фидера Кольцевая 1,2 составляет 5,5 км.

Ориентировочная длина трассы ВЛ 35 кВ от ячеек 2,4 ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Вынга до опоры № 53 ВЛ-35 кВ фидера Югра 1,2 составляет 1,5 км.

Окончательная протяженность проектируемых трасс ВЛ 35 кВ определится после получения Подрядчиком ТУ на врезку проектируемых ВЛ 35 кВ с указанием точек врезки в существующие ВЛ 35 кВ.

Начальник ОКС



Москаленко А.В.