

Протокол
заседания комиссии по оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям

№ 42142/0752-2

г. Ноябрьск

от « 18 » ноября 2014г.

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Директор НЭС

С.Ф. Бован

Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Н.Романюк

Заместитель директора - главный инженер

А.В. Филиппов

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Заместитель директора по развитию и

реализации услуг

К.К.Иванов

Начальник ПТО

Г.А. Луганская

Начальник отдела правового обеспечения

В.И.Сырвачев

Специалист ведущий группы безопасности

О.А.Макаров

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго"

И.В. Марков

Приглашенные

Начальник службы СЭ и РП

И.А.Донсков

СЛУШАЛИ:

Начальник службы СЭ и РП И.А.Донскова

Сведения о претендентах на участие в открытом конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента	Юридический адрес претендента
1	ООО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"	(142408, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, дом 1, строение 1.)
2	ООО "Производственная фирма "Электрические машины"	(624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 1, оф. 18)
3	ООО "ТрансЭнергоРемонт"	(628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5)
4	ООО "Электромеханические Технологии - Урал"	(620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38-504)

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Заявок

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие заявки, результаты сведены в отчет об оценке предложений (отборочный этап) от 18.11.2014 г.

Конкурсной (Закупочной) комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников открытого конкурса

По результатам проверки заявки Участника ОАО "Электросетьсервис ЕНСЭ", ООО "Производственная фирма "Электрические машины", ООО "ТрансЭнергоРемонт", ООО "Электромеханические Технологии - Урал" выявлены следующие замечания:

ОАО "Электросетьсервис ЕНСЭ":

- в техническом предложении указать срок, за который будут выполнены работы. Срок необходим для расчета коэффициента соизмеримости.
- в соответствии с требованиями п. 33.7.2. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.4. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии бухгалтерских балансов и формы 2 за 2012г и подтверждение отправки декларации в налоговые органы за 2012г. и 2014г.

Замечания по сметам:

- Предоставить локальные сметные расчеты.

ООО "Производственная фирма "Электрические машины":

- в соответствии с требованиями п. 33.6.10. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить Свидетельство заверенное нотариально, согласно представленного Свидетельства цена работ по одному договору не более 10 млн. рублей;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.4. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить подтверждение сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.5. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копию заключения аудиторской проверки за последний отчетный год;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.6. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить справку за 12 месяцев до даты выдачи справки (за последний год до даты получения референции).

Замечания по сметам

- ЛС №1 ПС Вышка. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №2 ПС «ГКС Холмогорская». П 2,3,19-21 отсутствуют в ТЗ. П. 4,5 Расценка не соответствует классу напряжения вводов. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ. Отсутствуют работы: по оциллографированию процесса переключения контактов контактора, по снятию круговой диаграммы. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №3 ПС Еты-Пур. П. 2,3,19-21 отсутствуют в ТЗ. П. 5,6 Объем работ и класс напряжения не соответствует ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №4 ПС Суторминская. П. 2,3,20-22 отсутствуют в ТЗ. П. 5,6 объем работ не соответствует типу трансформатора. Отсутствуют работы: по оциллографированию процесса переключения контактов контактора, по снятию круговой диаграммы, по установке вентиляторов. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №5 ПС Кирпичная. П. 2,3,20-22 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ. Отсутствуют работы: по оциллографированию процесса переключения контактов контактора.
- ЛС №6 ПС УКПГ. П. 2,3,20-22 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №7 ПС Губкинская 2Т. П. 2,3,20-22 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №8 ПС Губкинская 1Т. П.2,3,20-22 Отсутствует в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.
- ЛС №9 ПС Северный Купол. П. 2,3,16-18 отсутствуют в ТЗ. П. 7,22 Объем работ не соответствует ТЗ. Объемы материалов привести в соответствие с ТЗ.

ООО "ТрансЭнергоРемонт":

- в соответствии с требованиями п. 33.7.4. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить заверенную копию извещения о сдаче бухгалтерской отчетности за 6 мес. 2014г.;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.6. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо указать в справке референции банка информацию об аресте счета;
- сметы не соответствуют объемам работ согласно технического задания и дефектным ведомостям.

Замечания по сметам

1. ЛС №1 ПС Суторминская.

- П.1 Расценка не соответствует типу трансформатора.
- П.7,10,15 расценка применена неверно, требуется на замена оборудования.
- П. 8 Ссылка на сборник неверна.
- П.9,10; 8,12 расценка учтена дважды.
- П. 12-16 исключить коэффициент не участвующий в расчете.
- Не учтены работы по покраске трансформатора.
- Итог по смете рассчитан не верно.
- Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС Суторминская 86 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.

2. ЛС №2 ПС Вышка.

- Наименования и объемы работ не соответствуют ТЗ.
- Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС Вышка 45 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.

3. ЛС №3 ПС Еты-Пур.

- П.1 Расценка не соответствует типу трансформатора.
- П.7, 10,13,14,15 расценка применена неверно, требуется на замена оборудования.
- П.7,13; 9,10 расценка учтена дважды.
- П. 12 исключить коэффициент не участвующий в расчете.
- Стоимость РПН значительно занижена, по факту отсутствует РПН со стоимостью 710 000 руб.
- Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС Еты-Пур 196 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
- Отсутствуют работы по окраске трансформаторов, по изготовлению резиновых прокладок.

4. ЛС №4 ГКС Холмогорская.

- Расценки раздела ВЕПР КР отсутствуют в сметной нормативной базе ВЕПР.
- Накладные расходы и рентабельность учтены в расценках из сборника ВЕПР.
- Подтвердить значения индексов Лпц и Лпп. Коэффициент Кр завышен, объект находится южнее 60 параллели.
- Отсутствуют работы: по ремонту привода РПН, по оциллографированию процесса переключения контактов контактора, по снятию круговой диаграммы.
- Объем окраски трансформатора занижен.
- Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ГКС Холмогорская 65 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.

5. ЛС №6 ПС Губкинская 2Т.

- Расценки раздела ВЕПР КР отсутствуют в сметной нормативной базе ВЕПР.
- Накладные расходы и рентабельность учтены в расценках из сборника ВЕПР.

- Подтвердить значения индексов Лпц и Лпп. Коэффициент Кр завышен, объект находится южнее 60 параллели.
 - Отсутствуют работы: по замене привода РПН, по оциллографированию процесса переключения контактов контактора.
 - Объем окраски трансформатора занижен.
 - Отсутствуют основные материалы для производства работ реле газовое, привод моторный.
 - Ремонтруемый тип трансформатора вентиляторов не имеет.
 - Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС ПС Губкинская 230 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
6. ЛС №6 ПС Губкинская 2Т.
- Расценки раздела ВЕПР КР отсутствуют в сметной нормативной базе ВЕПР.
 - Накладные расходы и рентабельность учтены в расценках из сборника ВЕПР.
 - Подтвердить значения индексов Лпц и Лпп. Коэффициент Кр завышен, объект находится южнее 60 параллели.
 - Отсутствуют работы: по ремонту привода РПН. Ремонтруемый тип трансформатора вентиляторов не имеет.
 - Объем окраски занижен. Затраты на перебазировку спецтехники завышены.
 - Расстояние от г. Ноябрьска до ПС ПС Губкинская 230 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
7. ЛС №7 Изменить наименование объекта на ПС УКПГ.
- Расценки раздела ВЕПР КР отсутствуют в сметной нормативной базе ВЕПР.
 - Накладные расходы и рентабельность учтены в расценках из сборника ВЕПР.
 - Подтвердить значения индексов Лпц и Лпп. Коэффициент Кр завышен, объект находится южнее 60 параллели.
 - Наименования и объемы работ не соответствуют ТЗ.
 - Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС УКПГ 235 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
8. ЛС №8 Изменить наименование объекта на ПС Кирпичная.
- Расценки раздела ВЕПР КР отсутствуют в сметной нормативной базе ВЕПР.
 - Накладные расходы и рентабельность учтены в расценках из сборника ВЕПР.
 - Подтвердить значения индексов Лпц и Лпп. Коэффициент Кр завышен, объект находится южнее 60 параллели.
 - Наименования и объемы работ не соответствуют ТЗ. Затраты на перебазировку спецтехники завышены.
 - Расстояние от г. Ноябрьска до ПС Кирпичная 352 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
9. ЛС №9 ПС Северный Купол.
- П.1 Расценка не соответствует типу трансформатора.
 - Объем работ по окраске трансформатора занижен.
 - Затраты на перебазировку спецтехники завышены. Расстояние от г. Ноябрьска до ПС Северный Купол 205 км. Среднетехническая скорость по 1 типу дорог 49км/час.
10. Командировочные расходы 700 рублей в сутки подтвердить выпиской из колдоговора или соответствующим приказом.
11. Подтвердить стоимости: машиночаса автомобильного транспорта и материалов.

ООО "Электромеханические Технологии - Урал":

- в соответствии с требованиями п. 33.6.10. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить Свидетельство о допуске Участника к определенному виду или видам работ (представлено гарантийное письмо о том, что СРО будет предоставлено если Участник будет признан победителем);
- в соответствии с требованиями п. 33.4.1. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить справку МТР установленной (формы 7);
- в соответствии с требованиями п. 33.4.2. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии договоров, (предоставлено письмо о том, что Подрядная организация готова предоставить свой транспорт если Участник будет признан победителем);
- в соответствии с требованиями п. 33.5.2. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить на работников протоколы проверки знаний;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.4. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копии балансов и формы 2 за 2012г, 2013г. с подписями и печатями, заверенные руководителем. Предоставить баланс и форму 2 за 2014г. Копии о приеме налоговой декларации (бух.отчетности) в эл.виде заверить руководителем;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.2. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копию сведений среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.5. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить копию заключения аудиторской проверки за последний отчетный год;
- в соответствии с требованиями п. 33.7.6. Информационной карты Конкурсной документации Участнику необходимо предоставить справку с указанием, были ли нарушения по платежным обязательствам, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), предоставить характеристику контрагента и сведения об аресте счетов;
- согласие на обработку персональных данных физических лиц (учредителей: Саулина В.А. и Мельникова М.Ю.) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (оригинал) (п.33.9.5. Информационной карты КД);
- персональные данные субъектов ПДн учредителей: Саулина Владислава Альвиновича и Мельникова Михаила Юрьевича (п.33.9.5. Информационной карты КД);
- - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником);
- - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником);
- информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 4 к Конкурсной (Закупочной) документации)) (п.33.9.6. Информационной карты КД).

Замечания по сметам:

- ЛС №1 ПС УКПГ. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.
- ЛС №2 ПС Губкинская 2Т. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.
- ЛС №3 ПС Губкинская 1Т. П.2,3 Отсутствует в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.
- ЛС №4 ПС Северный Купол. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. П. 7,18 Объем работ не соответствует ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.

- ЛС №5 ПС Кирпичная. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ. Отсутствуют работы: по осциллографированию процесса переключения контактов контактора.
- ЛС №6 ПС Суторминская. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. П. 5,6 объем работ не соответствует типу трансформатора. Отсутствуют работы: по осциллографированию процесса переключения контактов контактора, по снятию круговой диаграммы, по установке вентиляторов. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.
- ЛС №7 ПС Еты-Пур. П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. П. 5,6 Объем работ и класс напряжения не соответствует ТЗ. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.
- ЛС №8 ПС «ГКС Холмогорская». П. 2,3 отсутствуют в ТЗ. П. 4,5 Расценка не соответствует классу напряжения вводов. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ. Отсутствуют работы: по осциллографированию процесса переключения контактов контактора, по снятию круговой диаграммы.
- ЛС №9 ПС Вышка. Объемы материалов привести в соответствии с ТЗ.

Предлагается запросить у Участников документы по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок по отборочным критериям от 18.11.2014 г.
2. Запросить разъяснения от Участников ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", ООО "Производственная фирма "Электрические машины", ООО "ТрансЭнергоРемонт", ООО "Электромеханические Технологии - Урал" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ___ членов комиссии.
 «Против» ___ членов комиссии.
 «Воздержалось» ___ членов комиссии.
 «Отсутствовало» ___ члена комиссии

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Председатель комиссии



С.Ф. Бован

Зам. председателя комиссии

опросный лист

С.Н. Романюк

Член комиссии




А.В. Филиппов

Член комиссии



К.К.Иванов

Член комиссии



Г.А. Луганская

Член комиссии



В.И. Сырвачев

Член комиссии



О.А.Макаров

Член комиссии

опросный лист

И.В. Марков

Секретарь

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Д.Н. Артамонов', written in a cursive style.

Д.Н.Артамонов

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «18» ноября 2014 г. № 42142/0752-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: *Об одобрении отчета об оценке Заявок*

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений (отборочный этап) от 18.11.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: *О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников открытого конкурса*

Проект решения:

Запросить разъяснения от Участников ОАО "Электросетьсервис ЕНСЭ", ООО "Производственная фирма "Электрические машины", ООО "ТрансЭнергоРемонт", ООО "Электромеханические Технологии - Урал" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись) /Романюк С.Н./ (Ф.И.О.)

Без подписи Заместителя председателя Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «18» ноября 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Заместителю председателя Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «18» ноября 2014 г. № 42142/0752-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: *Об одобрении отчета об оценке Заявок*

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений (отборочный этап) от 18.11.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: *О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников открытого конкурса*

Проект решения:

Запросить разъяснения от Участников ОАО "Электросетьсервис ЕНСЭ", ООО "Производственная фирма "Электрические машины", ООО "ТрансЭнергоРемонт", ООО "Электромеханические Технологии - Урал" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Марков И.В./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» 18» ноября 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.