

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников и проведению переторжки

№ 842537/0436-2

«19» июля 2017 г.

г. Нижневартовск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку материалов для ремонта электрооборудования для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Закупка проводится на основании Распоряжения АО «Тюменьэнерго» № 45р от 26.05.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии

Директор

И.И. Ясковец

Члены Закупочной Комиссии:

Заместитель директора по экономике и финансам –
начальник отдела экономики и тарифообразования

А.В. Ющенко

Заместитель директора по развитию и реализации услуг

И.Г. Стрижак

Заместитель главного инженера по эксплуатации

В.Б. Власов

Начальник ОЛиМТО

И.В. Мифанюк

Ведущий юрисконсульт

В.И. Николаева

Ведущий инженер СПРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Н.М. Меженина

Секретарь Закупочной Комиссии:

Заместитель начальника ОЛиМТО

Н.А. Макарова

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Начальная (максимальная) цена договора: 2 937 453,56 руб. (цена с НДС)

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ООО "СНГ" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, пер. Измайловский, д. 9)	Цена: 2 203 402,20 руб. (цена без НДС: 1 867 290,00 руб.)
2	ООО "УЭТМ-Монтаж" (Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 27)	Цена: 2 543 726,00 руб. (цена без НДС: 2 155 700,00 руб.)
3	ООО "ЮграЭнергоАвтоматика" (628600, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6)	Цена: 2 599 338,56 руб. (цена без НДС: 2 202 829,29 руб.)
4	ИП Кеникова Н.М. (620142, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 76, кв. 62)	Цена: 2 693 331,17 руб. (цена без НДС: 2 282 484,04 руб.)
5	ООО "Промкомплект" (628406, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут,	Цена: 2 703 978,50 руб. (цена без

	Нефтеюганское ш., 8)	НДС: 2 291 507,20 руб.)
6	ООО КОМПАНИЯ "ПЭС" (628600, Россия. Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 30, панель 18)	Цена: 2 721 352,00 руб. (цена без НДС: 2 306 230,51 руб.)
7	ООО "Промстройэлектро" (650010, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.Совхозная 151А)	Цена: 2 931 287,84 руб. (цена без НДС: 2 484 142,24 руб.)

1. Решение о допуске к участию в закупке или об отказе в допуске к участию в закупке (с обоснованием такого решения).

1.1. Отказать в допуске к участию в закупке следующим претендентам, подавшим заявки на участие в закупке:

После рассмотрения заявки ООО «СНГ», заявку участника предлагается отклонить на основании п. 31 .б) закупочной документации – если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, а именно:

В отношении участника не получено положительное заключение СБ АО «Тюменьэнерго» (№ 23/1/1060/1 от 13.07.2017 г), т.к. участник не предоставил:

1. Согласие на обработку персональных данных учредителя Калякина А.В. с подписью субъекта ПДн по форме 5, установленной в Закупочной документации (п. 2.2.1.5. Перечня закупочной документации);

2. Антикоррупционные обязательства (форма 8) (п. 2.1.8. Перечня закупочной документации);

3. Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (в формате Office Excel) (приложение 3 к настоящей Документации по запросу Цен) (п. 2.1.8. Перечня закупочной документации).

А также при рассмотрении заявки было выявлено не соответствие предложенных участником аналогов требованиям Технического задания на поставку (Приложение № 1 документации о закупке), а именно:

1. Согласно п. 2.1. п/п 6 Технического задания документации о закупке требуется Лампа светодиодная с техническими характеристиками: А60 SQ0340-0046 TDM (15 Вт, 220 В, 4000 К, E27, 1300 Лм, -40 до +45, диаметр 60 мм, h=107 мм).

Рабочий диапазон лампы от -40 до +45 °С, т.е. с возможностью освещения на улице.

Предложенная участником Лампа светодиодная LED-A60-standard 15Вт 230В E27 4000К 1350Лм ASD, предназначена для **внутреннего** освещения общественных и производственных помещений, интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.

2. Согласно п. 2.1. п/п 22 Технического задания документации о закупке требуется изолятор С4-450-II УХЛ1. Изолятор является фарфоровым, высотой 1050 мм, диаметр установочного места 178мм, диаметр отверстий нижнего фланца 18мм.

Предложенный участником изолятор ОСК-10-110-А-2 УХЛ 1 является полимерным, высота составляет 1020 мм, диаметр установочного места -127мм, диаметр отверстий нижнего фланца 16мм.

Данные параметры не позволят установить аналоги на штатные места разъединителя. В случае замены одного изолятора в разъединителе потребуется менять 2 изолятора (при пофазном исполнении), или 6 (при трехфазном) из-за разницы в высоте.

3. Согласно п. 2.1. п/п 24 Технического задания документации о закупке требуется Автоматический выключатель MERLIN GERIN С60Н-DC 2П 25А С 500В DC. Выключатель-двухполюсный.

Предложенный участником аналог Автоматический выключатель однополюсный 25А С С60Н-DC 250В DC А9N61513 Шнейдер Электрик не соответствует требованиям технического задания, так как является однополюсным.

Кроме того, Участником в Графике поставки указан срок (начало поставки – от 40 дней с даты заключения договора до 120 дней), не соответствующий Техническому заданию на поставку (с момента подписания договора до 31.08.2017г.), т.е поставка будет позднее установленного Техническим заданием срока.

После рассмотрения заявки ООО «ЮграЭнергоАвтоматика», заявку участника предлагается отклонить на основании п. 31 .б) закупочной документации – если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, **а именно:**

В отношении участника не получено положительное заключение СБ АО «Тюменьэнерго» (№ 23/1/1060/3 от 13.07.2017 г), т.к. участник предоставил недостоверные сведения и документы в рамках закупочной процедуры.

А также при рассмотрении заявки было выявлено не соответствие предложенных участником аналогов требованиям Технического задания на поставку (Приложение № 1 документации о закупке), а именно:

1. Согласно п. 2.1. п/п 29 Технического задания документации о закупке требуется Изолятор проходной ИПУСП-10/1600-40 УХЛ2 (чертеж 5ГК.720.019-003, для ячейки типа СЭЩ-63-2-1468-2000/31,5 УЗ). Изолятор имеет параметр минимальной разрушающей силы на изгиб 40кН, требуемый заводом-изготовителем ячейки СЭЩ-63-2-1468-2000/31,5 УЗ для надежной безаварийной работы.

Предложенный участником Изолятор проходной ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1 имеет параметр минимальной разрушающей силы на изгиб всего 12,5кН.

2. Согласно п. 2.1. п/п 65 Технического задания документации о закупке требуется нагреватель ТЭН-71А 10/0,8S. Нагреватель формы 2 "U-образный".

Предложенный участником нагреватель ТЭН 71 А10/0,8 S 220 Ф1 имеет форму 1 "прямой", что не позволяет его использовать для обогрева привода выключателя С-35, на который требуется нагреватель.

После рассмотрения заявки ООО КОМПАНИЯ «ПЭС», заявку участника предлагается отклонить на основании п. 31 .б) закупочной документации – если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, **а именно:**

В отношении участника не получено положительное заключение СБ АО «Тюменьэнерго» (№ 23/1/1060/6 от 13.07.2017 г), т.к. участник не предоставил:

1. Согласие на обработку персональных данных учредителя Баубекова В.М. с подписью субъекта ПДн по форме 5, установленной в Закупочной документации (п. 2.2.1.5. Перечня закупочной документации);

2. Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика / Организатора закупки ПАО «Россети» (форма б) (сканкопия с оригинала) (п. 2.1.7. Перечня закупочной документации);

3. Годовая бухгалтерская отчетность представлена без отметки ИФНС и подтверждения специализированного оператора связи о принятии отчета (п. 1.11. Перечня закупочной документации)

После рассмотрения заявки ООО «Промстройэлектро», заявку участника предлагается отклонить на основании п. 31 .б) закупочной документации – если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, **а именно:**

В отношении участника не получено положительное заключение СБ АО «Тюменьэнерго» (№ 23/1/1060/7 от 13.07.2017 г), т.к. Участник не предоставил для проверки СБ платежный документ (копию) о погашении задолженности по налогам, указанной в справках ИФНС № 35452 (Код по КНД 1120101) и № 191083 (Код по КНД 1160080) на 5 июня

2017 года. (п. 4.3. «д» Общего положения закупочной документации).

А также при рассмотрении заявки было выявлено не соответствие некоторых предложенных участником аналогов требованиям Технического задания на поставку (Приложение № 1 документации о закупке), а именно:

1. Согласно п. 2.1. п/п 23 Технического задания документации о закупке требуется Автоматический выключатель MERLIN GERIN multi9 C120H C40. Размеры 73*81*91.

Предложенный участником Автоматический выключатель ВА 25-29 3р С 40А (10кА) имеет размер 68*85*54. Разница в размерах не позволит его подключить к существующему модулю блока контактов "Шнайдер Электрик".

2. Согласно п. 2.1. п/п 24 Технического задания документации о закупке требуется Автоматический выключатель MERLIN GERIN C60H-DC 2П 25А С 500В DC. Размеры 73*81*36.

Предложенный участником Автоматический выключатель ВА 25-29 DC 2р С 25А имеет размер 68*85*36. Разница в размерах не позволит его подключить к существующему модулю блока контактов "Шнайдер Электрик".

1.2. Допустить к участию в закупке и признать участниками закупки следующих претендентов, подавших заявки на участие в закупке:

Заявки ООО «УЭТМ-Монтаж», ИП Кеникова, ООО «Промкомплект» признаются соответствующими по существу условиям закупки.

Закупочной комиссии предлагается допустить Заявки участников к дальнейшему рассмотрению.

2. О проведении переторжки

В целях оптимизации использования денежных средств Закупочной комиссии предлагается предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (далее – процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений и провести переторжку. К процедуре переторжки предлагается допустить ООО «УЭТМ-Монтаж», ИП Кеникова, ООО «Промкомплект». Секретарю Закупочной комиссии объявить на ЭТП В2В-MRSK процедуру переторжки.

Участникам процедуры переторжки в подтверждение своих предложений с измененной ценой необходимо на ЭТП В2В-MRSK разместить сканированные версии следующих документов: ценовое предложение на поставку товара-ценовая заявка (сканированная копия с оригинала, а также таблица ценовой заявки в формате Excel).

При отсутствии размещения на ЭТП В2В-MRSK Участником переторжки хотя бы одного из перечисленных документов, заявка этого Участника остается действующей с ранее объявленной ценой.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявки ООО «СНГ», ООО «ЮграЭнергоАвтоматика», ООО КОМПАНИЯ «ПЭС», ООО «Промстройэлектро» от дальнейшего рассмотрения.
2. Допустить заявки ООО «УЭТМ-Монтаж», ИП Кеникова, ООО «Промкомплект» к дальнейшему рассмотрению.
3. Провести переторжку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 7 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.



И.И. Ясковец


А.В. Ющенко


И.Г. Стрижак



В.Б. Власов


И.В. Мифанюк


В.И. Николаева

огросный лист Н.М. Меженина

Секретарь
Закупочной комиссии


Н.А. Макарова

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС
от «19» июля 2017 г. № 842537/0436-2

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку материалов для ремонта электрооборудования для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Вопрос №1: *Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с обоснованием такого решения)*

Решение:

1.1. *Отказать в допуске к участию в закупке следующим претендентам, подавшим заявки на участие в закупке:*

1. Отклонить заявки ООО «СНГ», ООО «ЮграЭнергоАвтоматика», ООО КОМПАНИЯ «ПЭС», ООО «Промстройэлектро» от дальнейшего рассмотрения.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

1.2. *Допустить к участию в закупке и признать участниками закупки следующих претендентов, подавших заявки на участие в закупке:*

2. Допустить заявки ООО «УЭТМ-Монтаж», ИП Кеникова, ООО «Промкомплект» к дальнейшему рассмотрению.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 3: *О проведении переторжки*

Решение: 3. Провести переторжку.

Член

Закупочной Комиссии АО «Тюменьэнерго»

Меженникова Н.М.
(подпись)

/Меженникова Н.М./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» « » 20 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном виде на электронный адрес ChernyhYN@vartanet.ru.