

Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31502857386

Дата публикации сведений 29.10.2015

Наименование закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы широкополосного радиодоступа Самотлорского РЭС для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (567631)

Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме

Сведения о разъяснении

Тема разъяснения: Разъяснения от 29.10.2015 13:31

Сведения о предмете запроса: Запрос: В соответствии с п. 5.2.1.7.Технического задания требуется предусмотреть установку антенных опор. Просим указать количество опор, т.к. от этого зависит стоимость проектно-изыскательских работ, а так же стоимость проведения экспертизы. Разъяснения: ответ в прикрепленном файле

Дата поступления запроса о разъяснении: 29.10.2015

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 29.10.2015



РОССЕТИ



ТЮМЕНЬ
ЭНЕРГО

Акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»

**ФИЛИАЛ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

Россия, 628617, Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22
Тел.: (3466) 48-43-59, 48-43-51
Факс: (3466) 43-09-55
teletype@vartanet.ru

«___» _____ 20__ г.
№ _____
На № _____ от _____ 20__ г.

О предоставлении разъяснений по конкурсу

В соответствии с запросом разъяснений к конкурсу № 567631 сообщаем, что необходимость установки антенно-мачтовых сооружений, а также их количество должна определить проектная организация на основании выполненных расчетов профилей интервалов и определения необходимой высоты подвеса антенных устройств (п.5.2.1.13 задания на проектирование) и проведения предпроектного обследования объектов реконструкции (п.5.2.1.7 задания на проектирование).

Начальник ОКС

А.И. Стриганов

Исп. Марченко А.И.
Тел. 48-43-86

