



Описание шкафа автоматики обогрева ОПУ для ПС Сатарино:

- габариты шкафа 700х600х250мм;
- предусмотреть АВР питания шкафа от 1С-0,4 и 2С-0,4;
- предусмотреть автоматические и ручные(от ключей SA) режимы управления пускателями KM3, KM4, KM5;
- ключи выбора режима управления (SA1, SA2, SA3) пускателями KM3, KM4, KM5 установить на дверце шкафа;
- установить на дверце шкафа лампы индикации:
 - 1) наличие питания на вводе от 1С (3шт-А, В, С)
 - 2) наличие питания на вводе от 2С (3шт-А, В, С)
 - 3) включенное положение пускателей KM1, KM2 (2шт)
 - 4) вкл./откл. положения пускателей KM3, KM4, KM5 (6шт);
- терморегуляторы для управления KM3, KM4, KM5 смонтировать в дверце шкафа (2шт);
- в комплект поставки включить датчики ДТС125 (2шт).

Главный инженер ПЭУ Родионов А.С.