

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
Нефтеюганские электрические сети

В.С. Осипенков

08.06.2018

**АКТ**  
**технического обследования оборудования и сооружений**

№ 41

Комиссия в составе:

председателя Первого заместителя директора - главного инженера В.С. Осипенкова  
*должность, предприятие, фамилия, инициалы*

и членов комиссии: Начальника СЭиРВЛ С.Н. Кашкалова  
*должность, предприятие, фамилия, инициалы*

Заместителя начальника СЭиРВЛ А.Н. Гусева  
*должность, предприятие, фамилия, инициалы*

провела техническое обследование оборудования и сооружений на

ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны

*объект (ВЛ, класс напряжения)*

диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны

инвентарный номер: 3001700

При освидетельствовании оп.№№оп. №109,171,260,341,416,545, 596

и анализа технической документации выявлены дефекты,  
перечисленные в приложении №1 к данному акту.

На основании результатов обследования Комиссия пришла к выводу: включить в план капитального ремонта на 2019 год  
*вид ремонта*

диспетчерское наименование: ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны

инвентарный номер: 3001700

с устранением дефектов в соответствии с Приложением №1

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев

**Ведомость дефектов, работ и материалов**

Объект (наименование ВЛ) ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны  
Инвентарный № 3001700

№ пп	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
1	оп.№№оп. 109,171,260,341,416,545, 596	Грозовые отключения ВЛ	Для определения места места повреждения на ВЛ 10 кВ Выкатная-Реполово необходима установка индикаторов короткого замыкания.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы, используемые при ремонте
<b>Раздел 1. Установка ИКЗ</b>				
1	Устройства промежуточные на количество лучей: 10	шт	14	Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-В33-Л-У3 (7 шт.), дистанционный пульт ( 1 шт.), блок сбора и передачи информации БСПИ-ЗЛ-МР(7 шт.)
<b>Раздел 2. Перевозка ремонтного персонала и материалов (база ЕРро)</b>				
2	Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 230 км; I тип дорог	I поездка	по потребности	

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев