

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
Нефтеюганские электрические сети

В.С. Осипенков

08.06.2018

АКТ технического обследования оборудования и сооружений

№ 42

Комиссия в составе:

председателя

Первого заместителя директора - главного инженера В.С. Осипенкова

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии:

Начальника СЭиРВЛ С.Н. Кашкалова

должность, предприятие, фамилия, инициалы

Заместителя начальника СЭиРВЛ А.Н. Гусева

должность, предприятие, фамилия, инициалы

провела техническое обследование оборудования и сооружений на

ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны отпайка Добрино

объект (ВЛ, класс напряжения)

диспетчерское наименование:

ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны отпайка Добрино

инвентарный номер:

3007700

При освидетельствовании оп.№№оп. 2,60,106

и анализа технической документации выявлены дефекты,
перечисленные в приложении №1 к данному акту.

На основании результатов обследования Комиссия пришла к выводу: включить в план

капитального ремонта на 2019 год
вид ремонта

диспетчерское наименование:

ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны отпайка Добрино

инвентарный номер:

3007700

с устранением дефектов в соответствии с Приложением №1

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев

Ведомость дефектов, работ и материалов

Объект (наименование ВЛ) ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны отпайка Добрино
Инвентарный № 3007700

№ пп	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
1	оп. № оп. 2,60,106	Грозовые отключения ВЛ	Для определения места повреждения на ВЛ 10 кВ Выкатная-Реполово необходима установка индикаторов короткого замыкания.

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы, используемые при ремонте
Раздел 1. Установка ИКЗ				
1	Устройства промежуточные на количество лучей: 10	шт	6	Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-В33-Л-УЗ (3шт.), дистанционный пульт (1 шт.), блок сбора и передачи информации БСПИ-ЗЛ-МР (3 шт.)
Раздел 2. Перевозка ремонтного персонала и материалов (база ЕРро)				
2	Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 230 км; 1 тип дорог	1 поездка	по потребности	

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев