

625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44, Тюменские распределительные сети

Предмет закупки:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 35/10кВ Супра Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети".

Состав Конкурсной комиссии:

На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе предложений присутствовали:

Председатель комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора-директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго";

Заместитель председателя комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директор филиала АО Тюменьэнерго ТРС;

Члены Конкурсной комиссии:

- Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС;
- Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС;
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС;
- Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС
- Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго";

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок Участников

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок.

2. О предварительном рассмотрении Заявок Участников закупки:

По результатам рассмотрения заявок Участников на предмет правильности оформления заявок и их соответствия требованиям Конкурсной документации по существу, эксперты отметили следующее:

ООО "РДК "Электрические сети"

- Участником в коммерческом предложении при переводе стоимости оборудования в текущие цены по указанному индексу пересчета допущена арифметическая ошибка. Сумма стоимости оборудования, указанная участником в коммерческом предложении - 42 049,464 тыс. руб., а должна быть 41 855,68 тыс. руб. В результате допущенной ошибки итоговая цена работ по договору Участника, должна быть ниже заявленной им в своей Конкурсной заявке.

- Техническое предложение Участника не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты, согласно которого Техническое предложение должно соответствовать требованиям Заказчика. Участником предложено к поставке эквивалентное оборудование – трансформатор ТМ-2500/35. Данный эквивалент не соответствует техническим требованиям установленным Приложением № 2 к Техническому заданию (приложение № 1 к Конкурсной документации), а именно: Одна из основных задач, поставленных Техническим заданием и Проектной документацией (Приложение №1 к Техническому заданию) Заказчика – замена существующего силового трансформатора ТМ-1800/35 на силовой трансформатор ТМН -2500/35-УХЛ1.

Основное отличие трансформаторов типа ТМН от трансформаторов типа ТМ в способе регулировки напряжения. В конструкции трансформатора ТМН предусмотрено переключение РПН

(под нагрузкой без вывода трансформатора из работы). Данный тип переключений применяется для оперативных переключений, связанных с постоянным изменением нагрузки. Величина диапазона регулирования напряжения ВН для трансформатора ТМН-2500/35-УХЛ1 в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию равна $\pm 6 \cdot 1,5\%$.

Трансформатор ТМ-2500/35 предлагаемый ООО «РДК «Электрические сети» предполагает диапазон регулирования $\pm 4 \cdot 2,5\%$, и не имеет регулировки напряжения под нагрузкой (ПБВ), т.е. для регулировки напряжения требуется обязательный вывод трансформатора из работы. Данный тип переключения используется во время сезонных переключений, так как предполагает отключение трансформатора от сети, что невозможно делать регулярно, не лишая потребителей электроэнергии. Поэтому этот способ применяется главным образом для коррекции вторичного напряжения сетевых понижающих трансформаторов в зависимости от уровня первичного напряжения на данном участке сети в связи с сезонным изменением нагрузки. Вывод: эквивалентное оборудование, предлагаемое Участником, не сможет обеспечить требуемый уровень напряжения в сети без систематических отключений электроэнергии у потребителей и как следствие не выполнит основных задач реконструкции ПС.

ООО "Элвест"

- В соответствии с п. 4.3.2.5 Информационной карты Конкурсной документации при пересчете в текущие цены такелаж демонтируемых трансформаторов должен учитываться в графе прочие с индексом на СМР (6,5). Участником, пересчет в текущие цены затрат на перевозку демонтированных трансформаторов выполнен с индексом, который применяется для «Прочих затрат» (7,5).

- Справка о кадровом персонале Участника не соответствует требованиям п. 4.9.2.4 Конкурсной документации, в таблице №1 Справки не указано какое количество персонала планируют для выполнения работ по договору, указано только общее количество персонала по организации, причем рабочие и специалисты одной цифрой без разбивки по специальностям.

ООО "Ремикон"

- В соответствии с п. 4.3.2.5 Информационной карты Конкурсной документации при пересчете в текущие цены такелаж демонтируемых трансформаторов должен учитываться в графе прочие с индексом на СМР (6,5). Участником, пересчет в текущие цены затрат на перевозку демонтированных трансформаторов выполнен с индексом, который применяется для «Прочих затрат» (7,5).

- Не предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (9 месяцев 2015г.) заверенная руководителем, что не соответствует требованиям п.31.7.2 Информационной карты Конкурсной документации.

- Справка об основных материально-технических ресурсах Участника не содержит информации о марках, основных технических характеристиках, идентификационных учетных данных МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.), предназначении (с точки зрения выполнения Договора), что не соответствует требованиям п.4.8.1 Конкурсной документации.

Заявка ЗАО Механизированная колонна № 54" Сибирьэлектросетьстрой" соответствует требованиям Конкурсной документации.

Конкурсной комиссии предлагается:

На основании п.3.10.2.5 (б) Конкурсной документации отклонить заявку Участника ООО "РДК "Электрические сети" как несоответствующую требованиям Конкурсной документации: Участник предложил к поставке эквивалентное оборудование, не соответствующее требованиям Технического задания Заказчика.

На основании п. 3.10.2.2 Конкурсной документации запросить у Участников ООО "Элвест" и ООО "Ремикон" разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе предоставления отсутствующих документов по имеющимся замечаниям без изменения цены заявки, так как запрашиваемые разъяснения и документы, не меняют суть Заявок.

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет предварительной оценки Заявок Участников.
2. На основании п.3.10.2.5 (б) Конкурсной документации отклонить заявку Участника ООО "РДК "Электрические сети" как несоответствующую требованиям Конкурсной документации: так как Участником предложено эквивалентное оборудование, не отвечающее требованиям установленным Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 Конкурсной документации) и его Приложениями (№1 Проектно-сметная документация, №2 Технические характеристики оборудования), что не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты Конкурсной документации.
3. На основании п. 3.10.2.2 Конкурсной документации запросить у Участников ООО "Элвест" и ООО "Ремикон" разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе предоставления отсутствующих документов по имеющимся замечаниям без изменения цены заявки, так как запрашиваемые разъяснения и документы, не меняют суть Заявок.

Результаты голосования:

«ЗА»: Единогласно

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Конкурсной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора-директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Конкурсной комиссии:

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС

Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС


Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО




отсутствовала

отпросной лист



Мисс



отсутствовала

