

Разъяснение

Запрос цен № 911927

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку опор и приставок для ВЛ филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Вопрос: 02.11.2017 08:40


Добрый день!

На Опоры П-110-4В нужна аттестация ПАО "Россети"?

Ответ:

На Опоры П-110-4В нужна аттестация, так как они входят в перечень оборудования, допущенного к применению на объектах ПАО «Россети» (Раздел I Первичное оборудование) Оборудование материалы и системы допущенные к применению на объектах ПАО «Россети»
Металлические решетчатые опоры ВЛ 35-500 кВ (изготавливаемые на базе каталогов №5713тм-т.3,7800ти-т.1,т.2) с антикоррозийным покрытием, выполненным методом горячего цинкования.

Заместитель начальника СЛиМТО



А.И. Манаев