

## ВЫПИСКА

из Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»  
№32/12 от 22.10.2012г.

### Вопрос №12:

**О проведении неплановой закупки «у Единственного источника» №2012.0955 на выполнение аварийно-восстановительных работ и работ неотложного характера по ремонту основного оборудования ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.**

По данному вопросу рассмотрели служебную записку за подписью директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича.

Обоснование необходимости закупки: В результате короткого замыкания в ячейке 10кВ Р-10 СВ-10 произошло повреждение опорной изоляции 1, 3 секции 10кВ на ПС «Трансгаз» и на ПС КНС-3 при проведении испытания вводов были выявлены дефекты (повреждение ввода 110кВ фаза «А», обнаружена течь из уплотнения между штоками управления поворотным диском и корпусом дискового затвора и течь из уплотнения между рабочим органом и корпусом задвижки). С целью ликвидации и недопущения возникновения аварийных ситуаций было принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ и работ неотложного характера на поврежденном оборудовании с привлечением ОАО «ТЭСС».

### Решили:

**Согласовать проведение неплановой закупки «у Единственного источника» №2012.0955 на выполнение аварийно-восстановительных работ и работ неотложного характера по ремонту основного оборудования ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.**

Ответственный секретарь  
Центральной закупочной комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»



Е.А. Овсянников