

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии

№ ЗЕИ(445)/1

02 августа 2013 г.

город Сургут

Предмет закупки:

Выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Песчаная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Закупка проводится на основании приказа филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 445 от 19.07.2013 г.

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии

Зам.директора по техническим вопросам- Главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Буткевич В.Ф.

Зам. председателя Закупочной комиссии

Зам. начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»-

Романюк С.Н.

Члены Закупочной комиссии:

Зам. директора по экономике и финансам

филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бабаева Л.Я.

Начальник ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Кочержинский А.Н.

Начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго»

Сургутские электрические сети»-

Волков А.С.

Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»-

Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:

Инженер ведущий ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бондаренко Л.В.

Вопросы заседания Закупочной комиссии

О проведении внеплановой закупки, в целях выполнения работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Песчаная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

По данному вопросу слушали Буткевича В.Ф. , который сообщил следующее:

Комиссия по обследованию состояния объектов ПС, проведя техническое обследование выключателя В-110 1Т (тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1), установленного на ОРУ -110кВ ПС «Песчаная», инв.№24844, выявила следующие дефекты:

- Покрышки изоляторов ПВМо-110 -6 шт, имеют сколы фарфоровой изоляции;
- На приборе контроля (манометр МТПСд-100) избыточное давление в полюсах, не соответствует норме, цифровое значение шкалы манометра фаза А не просматривается;
- Нарушена резьба регулировочной головки автоматического выпускного клапана;
- В механизме привода нарушены посадочные места рычага сцепляющего, собачек, тяг, оси роликов и др.;
- В системе управления подвижным контактом имеется скол защитного слоя изоляционной тяги, деформация посадочных мест роликов рычагов собачек и др.;

- Уплотнительные кольца прожаты, имеют порывы;
- Указатель уровня масла имеет механические повреждения(трещины);
- Нарушен защитный покров трубчатых нагревателей;
- Масло трансформаторное марки ГК имеет следы углерода;
- Нарушен защитный слой лакокрасочного покрытия.

Наличие вышеуказанных дефектов является ситуацией, при которой требуется выполнение работ неотложного характера, так как в противном случае может произойти авария.

В связи с этим, комиссия пришла к выводу, что выключатель В-110 1Т (тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1), установленный на ОРУ -110кВ ПС «Песчаная», с данными техническими характеристиками, нуждается в проведении работ неотложного характера, а именно работ по его среднему ремонту, с целью недопущения повреждения оборудования.

Согласно смете, общая стоимость ремонтных работ составляет 864 220,98 рублей, включая НДС (18%).

С целью недопущения наступления аварийной ситуации и скорейшего выполнения ремонтных работ, директором филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буркой А.Э. было принято решение (приказ № 455 от 19.07.2013 г.) о привлечении сторонней организации на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Песчаная». Такой организацией является ОАО «ТЭСС» - Победитель конкурса на выполнение аналогичных работ по ремонту оборудования ПС для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2013 году (Протокол № 2013.0328(34337/2 от 22.04.2013г.). ОАО «ТЭСС» обладает соответствующим квалифицированным персоналом и материально-техническими ресурсами, а также имеет возможность немедленно приступить к выполнению соответствующих работ.

Пунктом 5.12.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013г., предусмотрено, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться вследствие чрезвычайных обстоятельств, если возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, и могут повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, имеются основания для проведения закупки на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Песчаная» способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», и заключения соответствующего договора с ОАО «ТЭСС» на сумму 864 220,98 рублей, включая НДС (18%).

Дополнительно следует отметить, что во исполнение требований Регламента взаимодействия при наступлении страховых событий по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» - РО 05770629.7.007-2011, ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети направило уведомление, об указанных дефектах оборудования, в правовое управление ОАО «Тюменьэнерго»(исх. рег. № Т7/1/3193 от 12.07.2013г.).

Решение Закупочной комиссии

1. Заключить договор с ОАО «ТЭСС» на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Песчаная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 864 220,98 рублей, включая НДС (18%).
2. Уведомить ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» — членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:



Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:



Буткевич В.Ф.

Зам. председателя Закупочной комиссии:



Романюк С.Н.

Член Закупочной комиссии:



Бабаева Л.Я.

Член Закупочной комиссии:



Кочержинский А.Н.

Член Закупочной комиссии:



Волков А.С.

Член Закупочной комиссии:



Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:



Бондаренко Л.В.